

# #24530#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4703  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00154098  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,636	0,2	37,65	33,45	37	32,97	4,03	24	0	0	60,8	48,8	11,93	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,644	0,204	37,83	33,51	37,16	33,03	4,13	24	0	0	60,8	48,9	11,86	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,659	0,218	38,03	33,46	37,38	32,98	4,4	24	0	0	60,7	48,9	11,86	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,647	0,195	37,74	33,46	37,07	33	4,07	24	0	0	60,7	48,6	12,13	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,684	0,222	38	33,32	37,34	32,85	4,49	24	0	0	61	48,5	12,45	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,636	0,182	37,16	33,31	36,49	32,84	3,65	24	0	0	61,1	48,5	12,54	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,606	0,156	36,67	33,27	36,01	32,82	3,19	24	0	0	61,1	48,6	12,53	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,711	0,243	38,22	33,05	37,57	32,65	4,92	24	0	0	61,1	48,6	12,56	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,658	0,201	37,47	33,14	36,79	32,7	4,09	24	0	0	61,1	48,6	12,48	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,648	0,194	37,19	33,04	36,53	32,61	3,92	24	0	0	61,1	48,6	12,53	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,602	0,161	36,18	32,64	35,56	32,28	3,28	24	0	0	61,1	48,7	12,43	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,554	0,162	33,22	29,75	32,66	29,37	3,29	24	0	0	60,9	48,8	12,07	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,622	0,191	38,68	34,76	38,02	34,29	3,73	24	0	0	60,9	49,4	11,49	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,602	0,16	39,7	36,25	38,98	35,77	3,21	24	0	0	61	49,7	11,34	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,665	0,199	40,64	36,37	39,92	35,89	4,03	24	0	0	61,2	49,5	11,62	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,67	0,206	40,48	36,12	39,76	35,64	4,12	24	0	0	61,2	49,4	11,77	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,673	0,206	40,38	36,02	39,66	35,54	4,12	24	0	0	61,2	49,4	11,81	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,633	0,173	39,65	35,97	38,93	35,49	3,44	24	0	0	61,2	49,4	11,85	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,625	0,165	39,46	35,92	38,74	35,44	3,3	24	0	0	61,2	49,3	11,91	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,664	0,202	40,05	35,75	39,33	35,27	4,06	24	0	0	61,2	49,4	11,8	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,647	0,195	39,82	35,66	39,1	35,18	3,92	24	0	0	61,2	49,7	11,54	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,675	0,227	40,32	35,61	39,6	35,13	4,47	24	0	0	61,2	49,8	11,38	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,624	0,195	39,67	35,65	38,95	35,17	3,78	24	0	0	61,2	50,1	11,12	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,604	0,185	39,58	35,83	38,86	35,35	3,51	24	0	0	61,2	50,3	10,94	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,6	0,186	39,53	35,75	38,81	35,27	3,54	24	0	0	61,2	50,4	10,81	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,613	0,202	39,84	35,73	39,12	35,25	3,87	24	0	0	61,2	50,6	10,69	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,578	0,175	39,34	35,75	38,62	35,27	3,35	24	0	0	61,2	50,6	10,64	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,591	0,181	39,37	35,65	38,65	35,17	3,48	24	0	0	61,3	50,5	10,73	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,576	0,167	39,06	35,68	38,34	35,2	3,14	24	0	0	61,2	50,4	10,9	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,623	0,195	39,68	35,66	38,96	35,18	3,78	24	0	0	61,2	50,1	11,12	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,622	0,203	39,64	35,51	38,92	35,03	3,89	24	0	0	61,2	50,3	10,99	0,7	0,7	-
Итого:	19,592	0	1200,25	1075,04	1178,83	1060,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,592															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	437,206	18019,13	14350,8	17711,58	14217,12
23.08.2022	456,798	19219,38	15425,84	18890,41	15277,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2022 9:52:03