

#29003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4703
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,818	0,282	38,85	33,74	38,16	33,26	4,9	24	0	0	61,2	49	12,19	0,69	0,69	-
25.07.2023	0,769	0,244	38,16	33,72	37,48	33,24	4,24	24	0	0	61,1	49	12,14	0,69	0,69	-
26.07.2023	0,853	0,306	39,11	33,49	38,41	33,03	5,38	24	0	0	61,1	48,9	12,2	0,69	0,69	-
27.07.2023	0,792	0,258	38,19	33,48	37,51	33,01	4,5	24	0	0	61,1	48,8	12,29	0,69	0,69	-
28.07.2023	0,779	0,245	37,95	33,43	37,25	32,96	4,29	24	0	0	61,1	48,8	12,38	0,69	0,69	-
29.07.2023	0,749	0,222	37,43	33,37	36,76	32,89	3,87	24	0	0	61,2	48,8	12,33	0,69	0,69	-
30.07.2023	0,822	0,283	38,45	33,26	37,77	32,79	4,98	24	0	0	61,1	48,9	12,22	0,69	0,69	-
31.07.2023	0,784	0,258	38,06	33,36	37,4	32,9	4,5	24	0	0	61,2	49	12,17	0,69	0,69	-
01.08.2023	0,856	0,308	40,31	34,71	39,59	34,23	5,36	24	0	0	61,2	49,2	11,93	0,69	0,69	-
02.08.2023	0,774	0,241	39,1	34,68	38,38	34,2	4,18	24	0	0	61,2	49,2	11,94	0,69	0,69	-
03.08.2023	0,83	0,291	39,79	34,47	39,07	33,99	5,08	24	0	0	61,2	49,3	11,88	0,69	0,69	-
04.08.2023	0,786	0,255	39,65	35,02	38,94	34,54	4,4	24	0	0	61,2	49,5	11,74	0,69	0,69	-
05.08.2023	0,801	0,268	39,1	34,18	38,39	33,7	4,69	24	0	0	61,2	49,3	11,95	0,69	0,69	-
06.08.2023	0,763	0,25	38,6	34,06	37,91	33,58	4,33	24	0	0	61	49,3	11,74	0,69	0,69	-
07.08.2023	0,777	0,249	38,66	34,05	37,97	33,57	4,4	24	0	0	61,1	49,2	11,88	0,69	0,69	-
08.08.2023	0,79	0,252	38,66	34,05	37,96	33,57	4,39	24	0	0	61,2	49	12,25	0,69	0,69	-
09.08.2023	0,821	0,273	39,73	34,78	39,04	34,3	4,74	24	0	0	61,2	49,1	12,1	0,69	0,69	-
10.08.2023	0,792	0,251	38,15	33,54	37,46	33,06	4,4	24	0	0	61,2	48,7	12,46	0,69	0,69	-
11.08.2023	0,801	0,265	38,07	33,23	37,38	32,75	4,63	24	0	0	61,2	48,7	12,47	0,69	0,69	-
12.08.2023	0,753	0,228	37,43	33,25	36,77	32,78	3,99	24	0	0	61,2	48,9	12,31	0,69	0,69	-
13.08.2023	0,802	0,271	38,2	33,21	37,52	32,73	4,79	24	0	0	61,2	49	12,16	0,69	0,69	-
14.08.2023	0,777	0,257	37,82	33,18	37,14	32,7	4,44	24	0	0	61,2	49,1	12,15	0,69	0,69	-
15.08.2023	0,759	0,25	37,76	33,23	37,09	32,75	4,34	24	0	0	61,2	49,4	11,85	0,69	0,69	-
16.08.2023	0,702	0,214	37,15	33,29	36,48	32,81	3,67	24	0	0	61,2	49,7	11,54	0,69	0,69	-
17.08.2023	0,736	0,239	37,53	33,18	36,83	32,7	4,13	24	0	0	61,2	49,6	11,67	0,69	0,69	-
18.08.2023	0,7	0,211	36,94	33,11	36,26	32,63	3,63	24	0	0	61,2	49,6	11,61	0,69	0,69	-
19.08.2023	0,51	0,16	23,9	20,66	23,51	20,37	3,14	24	0	0	61,4	49,3	12,09	0,69	0,69	-
20.08.2023	0,742	0,251	37,6	33,05	36,92	32,57	4,35	24	0	0	61,3	49,8	11,43	0,69	0,69	-
21.08.2023	0,681	0,195	36,77	33,17	36,09	32,69	3,4	24	0	0	61,2	49,7	11,56	0,69	0,69	-
22.08.2023	0,769	0,264	37,78	33	37,11	32,52	4,59	24	0	0	61,2	49,5	11,74	0,69	0,69	-
23.08.2023	0,746	0,239	37,21	32,85	36,53	32,37	4,16	24	0	0	61,2	49,3	11,91	0,69	0,69	-
Итого:	23,834	0	1172,11	1029,8	1151,08	1015,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,834															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	10,785	538,28	474,74	528,88	468,38
23.08.2023	34,619	1710,39	1504,54	1679,96	1483,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 11:04:41