

#24531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4703
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,612	0,194	39,66	35,72	38,94	35,24	3,7	24	0	0	61,2	50,3	10,94	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,574	0,163	39,01	35,64	38,29	35,16	3,13	24	0	0	61,2	50,3	10,94	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,583	0,174	39,06	35,52	38,34	35,04	3,3	24	0	0	61,3	50,4	10,85	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,578	0,17	38,96	35,49	38,24	35,01	3,23	24	0	0	61,3	50,4	10,86	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,596	0,184	39,09	35,34	38,37	34,86	3,51	24	0	0	61,3	50,4	10,88	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,581	0,164	38,63	35,22	37,91	34,74	3,17	24	0	0	61,2	50,1	11,13	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,609	0,172	38,77	35,07	38,06	34,59	3,47	24	0	0	61,2	49,7	11,5	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,685	0,228	39,47	34,67	38,78	34,19	4,59	24	0	0	61,2	49,4	11,82	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,662	0,198	38,82	34,56	38,12	34,08	4,04	24	0	0	61,2	49,1	12,12	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,628	0,166	38,27	34,66	37,58	34,18	3,4	24	0	0	61,2	48,9	12,31	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,649	0,181	38,46	34,6	37,76	34,12	3,64	24	0	0	61,2	48,7	12,52	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,691	0,21	38,82	34,36	38,13	33,88	4,25	24	0	0	61,2	48,5	12,69	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,677	0,195	38,56	34,32	37,85	33,84	4,01	24	0	0	61,2	48,4	12,81	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,672	0,188	38,41	34,34	37,73	33,87	3,86	24	0	0	61,2	48,3	12,91	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,719	0,225	39,09	34,28	38,4	33,81	4,59	24	0	0	61,2	48,2	12,93	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,735	0,237	39,32	34,21	38,62	33,75	4,87	24	0	0	61,2	48,2	12,96	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,706	0,212	38,74	34,18	38,06	33,72	4,34	24	0	0	61,2	48,1	13,08	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,716	0,217	38,83	34,11	38,15	33,64	4,51	24	0	0	61,2	48,1	13,07	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,782	0,273	39,81	33,94	39,13	33,5	5,63	24	0	0	61,2	48,1	13,08	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,673	0,184	38,15	34,09	37,46	33,63	3,83	24	0	0	61,1	48,1	13,05	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,727	0,224	38,98	34,07	38,29	33,62	4,67	24	0	0	61,2	48,1	13,07	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,725	0,229	38,82	33,89	38,14	33,47	4,67	24	0	0	61,2	48,1	13,08	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,742	0,243	39,08	33,83	38,4	33,42	4,98	24	0	0	61,2	48	13,1	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,719	0,222	38,73	33,86	38,05	33,47	4,58	24	0	0	61,1	47,9	13,21	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,737	0,232	38,83	33,69	38,16	33,35	4,81	24	0	0	61,1	47,8	13,28	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,716	0,221	38,42	33,56	37,76	33,21	4,55	24	0	0	61,1	47,9	13,25	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,714	0,216	38,4	33,57	37,72	33,22	4,5	24	0	0	61,1	47,9	13,25	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,736	0,232	38,71	33,55	38,03	33,22	4,81	24	0	0	61,1	47,8	13,26	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,742	0,242	38,84	33,52	38,15	33,19	4,96	24	0	0	61,1	47,8	13,27	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,699	0,199	38,35	33,87	37,68	33,52	4,16	24	0	0	61,1	47,9	13,21	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,73	0,223	38,5	33,46	37,82	33,16	4,66	24	0	0	61,1	47,7	13,4	0,7	0,7	-
Итого:	21,115	0	1203,59	1065,19	1182,12	1051,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,115															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	456,798	19219,38	15425,84	18890,41	15277,75
23.09.2022	477,913	20422,97	16491,03	20072,53	16329,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:02:44