

#35814#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4703
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,725	0,218	36,79	32,79	36,11	32,31	3,8	24	0	0	61,2	49,2	11,97	0,69	0,69	-
25.08.2023	0,763	0,253	37,2	32,58	36,52	32,11	4,41	24	0	0	61,2	49,2	12,01	0,69	0,69	-
26.08.2023	0,616	0,254	24,2	19,15	23,77	18,88	4,89	24	0	0	61,1	49	12,12	0,69	0,69	-
27.08.2023	0,733	0,229	36,93	32,74	36,27	32,26	4,01	24	0	0	61,2	49,3	11,92	0,69	0,69	-
28.08.2023	0,759	0,253	37,19	32,6	36,53	32,14	4,39	24	0	0	60,9	48,9	11,99	0,69	0,69	-
29.08.2023	0,722	0,216	36,49	32,51	35,85	32,09	3,76	24	0	0	61,1	48,9	12,2	0,69	0,69	-
30.08.2023	0,793	0,271	38,31	33,4	37,63	32,96	4,67	24	0	0	61,1	49,1	11,97	0,69	0,69	-
31.08.2023	0,833	0,291	39,85	34,5	39,17	34,02	5,15	24	0	0	61	49,1	11,87	0,69	0,69	-
01.09.2023	0,823	0,276	38,83	33,67	38,13	33,27	4,86	24	0	0	61	48,6	12,37	0,69	0,69	-
02.09.2023	0,809	0,266	37,07	31,97	36,43	31,73	4,7	24	0	0	61,1	48,2	12,91	0,69	0,69	-
03.09.2023	0,83	0,28	37,22	31,81	36,58	31,57	5,01	24	0	0	61,1	48,2	12,95	0,69	0,69	-
04.09.2023	0,873	0,316	37,74	31,67	37,07	31,43	5,64	24	0	0	61	48,1	12,9	0,69	0,69	-
05.09.2023	0,824	0,279	37,19	31,78	36,52	31,53	4,99	24	0	0	61,1	48,3	12,8	0,69	0,69	-
06.09.2023	0,771	0,246	36,4	31,68	35,78	31,44	4,34	24	0	0	61,1	48,5	12,63	0,69	0,69	-
07.09.2023	0,79	0,264	36,62	31,57	35,98	31,33	4,65	24	0	0	61,1	48,5	12,67	0,69	0,69	-
08.09.2023	0,75	0,231	36,01	31,58	35,4	31,34	4,06	24	0	0	61,1	48,5	12,63	0,69	0,69	-
09.09.2023	0,832	0,304	37,19	31,43	36,53	31,19	5,34	24	0	0	61,2	48,6	12,5	0,69	0,69	-
10.09.2023	0,785	0,274	36,64	31,48	35,98	31,24	4,74	24	0	0	61,2	48,8	12,36	0,69	0,69	-
11.09.2023	0,757	0,245	36,47	31,78	35,83	31,52	4,31	24	0	0	61,2	48,9	12,28	0,69	0,69	-
12.09.2023	0,731	0,23	36,14	31,78	35,52	31,51	4,01	24	0	0	61,2	49	12,2	0,69	0,69	-
13.09.2023	0,754	0,252	36,45	31,69	35,79	31,42	4,37	24	0	0	61,2	49	12,15	0,69	0,69	-
14.09.2023	0,745	0,235	36,19	31,72	35,55	31,45	4,1	24	0	0	61,2	48,8	12,41	0,69	0,69	-
15.09.2023	0,77	0,243	36,44	31,77	35,8	31,53	4,27	24	0	0	61,2	48,5	12,67	0,69	0,69	-
16.09.2023	0,782	0,25	36,48	31,68	35,84	31,44	4,4	24	0	0	61,2	48,3	12,87	0,69	0,69	-
17.09.2023	0,839	0,296	38,27	32,82	37,61	32,4	5,21	24	0	0	61,2	48,7	12,47	0,69	0,69	-
18.09.2023	0,778	0,251	37,5	32,82	36,82	32,4	4,42	24	0	0	61,2	48,9	12,32	0,69	0,69	-
19.09.2023	0,763	0,246	36,18	31,46	35,54	31,21	4,33	24	0	0	61,1	48,5	12,64	0,69	0,69	-
20.09.2023	0,848	0,306	36,81	30,97	36,16	30,73	5,43	24	0	0	61,2	48,2	12,94	0,69	0,69	-
21.09.2023	0,742	0,226	35,24	30,91	34,66	30,67	3,99	24	0	0	61,1	48,2	12,89	0,69	0,69	-
22.09.2023	0,736	0,221	35,09	30,81	34,5	30,57	3,93	24	0	0	61,1	48,3	12,83	0,69	0,69	-
Итого:	23,276	0	1095,13	949,12	1075,87	939,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,276															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	34,619	1710,39	1504,54	1679,96	1483,57
22.09.2023	57,895	2805,52	2453,66	2755,83	2423,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 9:17:45