

#95423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4703  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00154098  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,634	0,194	27,51	23,75	27,03	23,51	3,52	24	0	0	60,9	46,9	14,05	0,69	0,69	-
25.08.2024	0,634	0,199	27,59	23,8	27,11	23,56	3,55	24	0	0	61	47	13,93	0,69	0,69	-
26.08.2024	0,671	0,225	28,12	23,81	27,64	23,57	4,07	24	0	0	61	46,9	14,02	0,69	0,69	-
27.08.2024	0,637	0,203	26,65	22,67	26,19	22,44	3,75	24	0	0	60,9	46,5	14,37	0,69	0,69	-
28.08.2024	0,683	0,23	28,11	23,69	27,63	23,45	4,18	24	0	0	61	46,7	14,27	0,69	0,69	-
29.08.2024	0,647	0,209	27,56	23,57	27,08	23,33	3,75	24	0	0	60,9	46,9	14,08	0,69	0,69	-
30.08.2024	0,63	0,201	27,77	23,91	27,29	23,67	3,62	24	0	0	61	47,4	13,58	0,69	0,69	-
31.08.2024	0,565	0,148	26,56	23,65	26,08	23,41	2,67	24	0	0	60,9	47,1	13,81	0,69	0,69	-
01.09.2024	0,68	0,231	27,98	23,55	27,5	23,31	4,19	24	0	0	61	46,8	14,11	0,69	0,69	-
02.09.2024	0,647	0,203	27,52	23,59	27,04	23,35	3,69	24	0	0	60,9	46,7	14,25	0,69	0,69	-
03.09.2024	0,622	0,186	27,2	23,6	26,72	23,36	3,36	24	0	0	60,9	46,8	14,14	0,69	0,69	-
04.09.2024	0,63	0,199	27,35	23,53	26,87	23,29	3,58	24	0	0	60,9	47	13,94	0,69	0,69	-
05.09.2024	0,604	0,181	27,03	23,56	26,55	23,32	3,23	24	0	0	60,9	47	13,92	0,69	0,69	-
06.09.2024	0,619	0,19	27,19	23,51	26,71	23,27	3,44	24	0	0	60,9	47	13,92	0,69	0,69	-
07.09.2024	0,617	0,192	27,16	23,47	26,68	23,23	3,45	24	0	0	61	47,1	13,86	0,69	0,69	-
08.09.2024	0,636	0,205	27,35	23,41	26,87	23,17	3,7	24	0	0	61	47,1	13,82	0,69	0,69	-
09.09.2024	0,588	0,187	25,13	21,49	24,69	21,27	3,42	22	2	1	61	47	13,98	0,69	0,69	-
10.09.2024	0,682	0,238	27,93	23,41	27,45	23,17	4,28	24	0	0	61	46,9	14,04	0,69	0,69	-
11.09.2024	0,624	0,185	27,01	23,39	26,53	23,15	3,38	24	0	0	60,9	46,6	14,34	0,69	0,69	-
12.09.2024	0,662	0,213	27,39	23,26	26,91	23,02	3,89	24	0	0	60,9	46,4	14,56	0,69	0,69	-
13.09.2024	0,665	0,209	27,32	23,25	26,84	23,01	3,83	24	0	0	60,9	46,2	14,7	0,69	0,69	-
14.09.2024	0,683	0,222	27,56	23,22	27,08	22,98	4,1	24	0	0	60,9	46,2	14,72	0,69	0,69	-
15.09.2024	0,667	0,213	27,28	23,17	26,8	22,93	3,87	24	0	0	60,9	46,2	14,73	0,69	0,69	-
16.09.2024	0,648	0,19	28,26	24,56	27,78	24,32	3,46	24	0	0	60,9	46,7	14,18	0,69	0,69	-
17.09.2024	0,548	0,214	17,63	12,68	17,35	12,56	4,79	22	2	1	61,2	47,1	14,12	0,69	0,69	-
18.09.2024	0,573	0,186	25,27	21,71	24,85	21,51	3,34	20	4	1	61	47,5	13,45	0,69	0,69	-
19.09.2024	0,648	0,194	29,99	26,34	29,51	26,1	3,41	24	0	0	61	47,6	13,33	0,69	0,69	-
20.09.2024	0,636	0,186	29,12	25,54	28,64	25,3	3,34	24	0	0	61	47,4	13,59	0,69	0,69	-
21.09.2024	0,616	0,169	28,82	25,58	28,34	25,34	3	24	0	0	60,9	47,3	13,65	0,69	0,69	-
22.09.2024	0,715	0,242	30,02	25,4	29,54	25,16	4,38	24	0	0	61	47,2	13,81	0,69	0,69	-
23.09.2024	0,679	0,215	29,55	25,44	29,07	25,2	3,87	24	0	0	61	47,2	13,74	0,69	0,69	-
Итого:	19,79	0	846,93	725,51	832,37	718,26	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,79															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 736

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	308,749	12777,95	10657,32	12561,15	10547,4
23.09.2024	328,539	13624,88	11382,83	13393,52	11265,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 11:31:43