

#24545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4703
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,711	0,262	27,4	21,07	26,92	20,83	6,09	24	0	0	59,6	43	16,61	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,68	0,248	27,04	21,03	26,56	20,79	5,77	24	0	0	59,3	43	16,3	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,724	0,287	27,77	20,79	27,29	20,55	6,74	24	0	0	59	43	16,04	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,693	0,242	28,05	22,42	27,57	22,18	5,39	24	0	0	61	44,6	16,48	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,76	0,284	29,88	23,35	29,35	23,11	6,24	24	0	0	61,6	45,3	16,31	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,731	0,264	29,38	23,38	28,87	23,14	5,73	24	0	0	61,6	45,3	16,35	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,732	0,264	29,39	23,32	28,88	23,08	5,8	24	0	0	61,6	45,2	16,36	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,685	0,232	28,63	23,35	28,14	23,11	5,03	24	0	0	61,6	45,4	16,21	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,73	0,271	29,4	23,27	28,9	23,03	5,87	24	0	0	61,7	45,7	15,96	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,736	0,283	29,61	23,25	29,09	23,01	6,08	24	0	0	61,7	46	15,73	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,687	0,248	28,83	23,25	28,34	23,01	5,33	24	0	0	61,7	46,2	15,49	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,65	0,227	28,33	23,27	27,85	23,03	4,82	24	0	0	61,7	46,3	15,39	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,703	0,271	29,19	23,19	28,69	22,95	5,74	24	0	0	61,7	46,4	15,3	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,741	0,29	29,67	23,17	29,18	22,93	6,25	24	0	0	61,7	46,4	15,37	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,702	0,262	29,03	23,14	28,53	22,9	5,63	24	0	0	61,7	46,2	15,53	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,751	0,302	29,73	23,01	29,21	22,77	6,44	24	0	0	61,8	46,2	15,59	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,754	0,304	29,68	22,92	29,16	22,68	6,48	24	0	0	61,7	46,1	15,67	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,713	0,269	29,01	22,93	28,52	22,69	5,83	24	0	0	61,7	46	15,68	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,649	0,222	27,94	22,9	27,45	22,66	4,79	24	0	0	61,6	46	15,68	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,648	0,219	27,76	22,79	27,27	22,55	4,72	24	0	0	61,6	45,8	15,79	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,682	0,245	28,18	22,65	27,69	22,41	5,28	24	0	0	61,6	45,7	15,91	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,685	0,25	28,13	22,48	27,65	22,24	5,41	24	0	0	61,6	45,7	15,96	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,709	0,265	28,31	22,35	27,82	22,11	5,71	24	0	0	61,6	45,5	16,11	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,74	0,285	28,72	22,22	28,21	21,98	6,23	24	0	0	61,6	45,4	16,18	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,669	0,241	27,68	22,27	27,19	22,03	5,16	24	0	0	61,6	45,6	15,99	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,69	0,248	27,91	22,24	27,42	22	5,42	24	0	0	61,6	45,5	16,15	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,667	0,234	27,55	22,19	27,07	21,95	5,12	24	0	0	61,6	45,6	15,94	0,7	0,7	-
21.10.2021	0,655	0,231	27,34	22,1	26,86	21,86	5	24	0	0	61,6	45,7	15,9	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,645	0,217	26,84	21,81	26,35	21,57	4,78	24	0	0	61,5	45,2	16,25	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,709	0,262	27,84	21,83	27,34	21,59	5,75	24	0	0	61,6	45,1	16,45	0,7	0,7	-
Итого:	21,031	0	854,22	677,94	839,37	670,74	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,031															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	230,208	8848,63	6914,51	8698,93	6847,58
23.10.2021	251,239	9702,85	7592,45	9538,3	7518,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2021 7:20:23