

# #24546#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4702  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00154098  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	1,228	-0,003	173,15	173,29	171,43	172,09	-0,66	24	0	0	45,9	38,6	7,32	0,7	0,7	-
03.10.2021	1,109	0	172,51	172,74	170,94	171,54	-0,6	24	0	0	44,7	38	6,62	0,7	0,7	-
04.10.2021	1,1	-0,001	173,08	173,26	171,47	172,03	-0,56	24	0	0	45	38,5	6,57	0,7	0,7	-
05.10.2021	1,313	-0,004	174,46	174,56	172,46	173,15	-0,69	24	0	0	48,6	40,8	7,78	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,972	-0,002	172,37	172,65	170,82	171,44	-0,62	24	0	0	44	38,1	5,85	0,7	0,7	-
07.10.2021	1,103	-0,002	172,91	173,11	171,27	171,91	-0,64	24	0	0	45,3	38,8	6,59	0,7	0,7	-
08.10.2021	1,245	-0,001	173,85	173,99	172,02	172,66	-0,64	24	0	0	47,5	40,1	7,41	0,7	0,7	-
09.10.2021	1,258	-0,005	173,6	173,78	171,75	172,45	-0,7	24	0	0	47,7	40,2	7,51	0,7	0,7	-
10.10.2021	1,291	-0,005	173,59	173,77	171,7	172,43	-0,73	24	0	0	48,1	40,4	7,7	0,7	0,7	-
11.10.2021	1,3	-0,009	173	173,19	171,12	171,88	-0,76	24	0	0	48,2	40,4	7,78	0,7	0,7	-
12.10.2021	1,309	-0,005	176,15	176,34	174,23	174,95	-0,72	24	0	0	48,1	40,4	7,7	0,7	0,7	-
13.10.2021	1,343	-0,003	174,66	174,77	172,75	173,43	-0,68	24	0	0	48,5	40,5	7,96	0,7	0,7	-
14.10.2021	1,362	-0,005	171,42	171,51	169,49	170,2	-0,71	24	0	0	48,8	40,5	8,22	0,7	0,7	-
15.10.2021	1,204	-0,002	170,8	171	169,13	169,8	-0,67	24	0	0	46,3	39	7,29	0,7	0,7	-
16.10.2021	1,134	-0,059	154,23	155,71	152,55	154,58	-2,03	24	0	1	48	40	7,98	0,7	0,7	-
17.10.2021	1,285	-0,022	169,68	170,1	167,86	168,9	-1,04	24	0	0	47,8	39,9	7,92	0,7	0,7	-
18.10.2021	1,296	-0,017	169,35	169,7	167,52	168,48	-0,96	24	0	0	48	40	7,98	0,7	0,7	-
19.10.2021	1,355	-0,018	169,16	169,54	167,29	168,24	-0,95	24	0	0	48,9	40,5	8,35	0,7	0,7	-
20.10.2021	1,042	-0,016	167,67	168,25	166,13	167,15	-1,02	24	0	0	44,4	37,9	6,53	0,7	0,7	-
21.10.2021	1,021	-0,014	167,59	168,3	166,08	167,11	-1,03	24	0	0	44,1	37,7	6,4	0,7	0,7	-
22.10.2021	1,291	-0,024	168,32	168,91	166,47	167,69	-1,22	24	0	0	48,3	40,2	8,06	0,7	0,7	-
23.10.2021	1,36	-0,023	168,48	169,05	166,56	167,76	-1,2	24	0	0	49	40,6	8,47	0,7	0,7	-
Итого:	26,921	0	3760,03	3767,52	3721,04	3739,87	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,921															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2021	346,197	33706,89	33787,6	33246,35	33488,15
23.10.2021	373,118	37466,92	37555,12	36967,39	37228,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2021 17:50:13