

#99477#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4702
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	0,852	-0,088	95,55	97,43	94,52	96,72	-2,2	24	0	1	47,2	38,6	8,66	0,69	0,69	-
09.10.2024	1,272	-0,164	154,5	158,12	152,82	156,92	-4,1	24	0	0	47,4	39,2	8,23	0,69	0,69	-
10.10.2024	1,191	-0,167	155,1	158,8	153,42	157,6	-4,18	24	0	0	47,5	39,7	7,78	0,69	0,69	-
11.10.2024	1,29	-0,174	155,21	158,88	153,48	157,68	-4,2	24	0	0	48,6	40,2	8,34	0,69	0,69	-
12.10.2024	1,484	-0,179	156,29	159,89	154,37	158,58	-4,21	24	0	0	51,3	41,8	9,44	0,69	0,69	-
13.10.2024	1,576	-0,181	156,97	160,53	154,96	159,12	-4,16	24	0	0	52,4	42,5	9,92	0,69	0,69	-
14.10.2024	1,43	-0,178	155,73	159,31	153,87	158,04	-4,17	24	0	0	50,6	41,4	9,12	0,69	0,69	-
15.10.2024	1,455	-0,179	154,93	158,47	153,07	157,25	-4,18	24	0	0	50,8	41,4	9,33	0,69	0,69	-
16.10.2024	1,606	-0,182	154,74	158,19	152,73	156,85	-4,12	24	0	0	52,9	42,6	10,22	0,69	0,69	-
17.10.2024	1,593	-0,179	154,03	157,46	152,05	156,12	-4,07	24	0	0	52,6	42,5	10,17	0,69	0,69	-
18.10.2024	1,505	-0,176	153,52	156,98	151,59	155,67	-4,08	24	0	0	51,7	42	9,69	0,69	0,69	-
19.10.2024	1,486	-0,171	153,63	157,09	151,73	155,79	-4,06	24	0	0	51,5	41,9	9,57	0,69	0,69	-
20.10.2024	1,503	-0,178	153,79	157,27	151,86	155,96	-4,1	24	0	0	51,7	42,1	9,67	0,69	0,69	-
21.10.2024	1,327	-0,174	153,52	157,11	151,75	155,9	-4,15	24	0	0	49,5	40,8	8,66	0,69	0,69	-
22.10.2024	1,179	-0,166	153,46	157,14	151,78	155,94	-4,16	24	0	0	47,6	39,8	7,79	0,69	0,69	-
23.10.2024	1,206	-0,162	147,36	150,83	145,73	149,68	-3,95	23	1	1	48,6	40,4	8,24	0,69	0,69	-
Итого:	21,955	0	2408,33	2463,5	2379,73	2443,82	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,955															

Общее время работы системы, ч 384
Период нормальной работы системы, ч 383

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
07.10.2024	345,277	28839,32	29444,66	28420,49	29174,44
23.10.2024	367,232	31247,65	31908,16	30800,22	31618,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 7:58:50