

#32169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
4113
4702
ВКТ-7
00154098
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,788	-0,091	94,13	96,2	93,21	95,57	-2,36	24	0	0	46,3	38	8,27	0,69	0,69	-
13.10.2023	1,284	-0,166	166,39	170,08	164,67	168,85	-4,18	24	0	0	47,1	39,4	7,71	0,69	0,69	-
14.10.2023	1,179	-0,148	153,66	157,13	152,16	155,94	-3,78	24	0	0	46,5	38,9	7,64	0,69	0,69	-
15.10.2023	1,325	-0,155	153,7	157,12	152,02	155,92	-3,9	24	0	0	48,5	40	8,53	0,69	0,69	-
16.10.2023	1,397	-0,161	152,88	156,25	151,19	155,05	-3,86	24	0	0	49,5	40,5	9	0,69	0,69	-
17.10.2023	1,381	-0,158	153,15	156,53	151,4	155,33	-3,93	24	0	0	49,5	40,6	8,91	0,69	0,69	-
18.10.2023	1,027	-0,108	112,27	114,73	111,06	113,88	-2,82	21	3	1	48,3	39,4	8,96	0,69	0,69	-
19.10.2023	1,43	-0,166	152,71	156,11	150,97	154,91	-3,94	24	0	0	49,8	40,6	9,23	0,69	0,69	-
20.10.2023	1,568	-0,17	152,96	156,27	151,08	155,06	-3,98	24	0	0	51,5	41,5	10,04	0,69	0,69	-
21.10.2023	1,491	-0,16	152,47	155,8	150,69	154,6	-3,91	24	0	0	50,3	40,7	9,59	0,69	0,69	-
22.10.2023	1,335	-0,149	152,36	155,77	150,68	154,57	-3,89	24	0	0	48,2	39,5	8,65	0,69	0,69	-
23.10.2023	1,255	-0,155	152,41	155,88	150,73	154,68	-3,95	24	0	0	47,6	39,4	8,22	0,69	0,69	-
Итого:	15,46	0	1749,09	1787,87	1729,86	1774,36	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,46															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

285

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	0,001	0,14	0,09	0,14	0,09
23.10.2023	15,461	1749,23	1787,96	1730	1774,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 11:39:47