

#24544#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4702  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00154098  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	1,382	-0,024	168,72	169,27	166,86	167,95	-1,09	24	0	0	49,1	40,5	8,56	0,7	0,7	-
25.10.2021	1,37	-0,024	168,78	169,37	166,85	168,06	-1,21	24	0	0	49,2	40,6	8,53	0,7	0,7	-
26.10.2021	1,296	-0,024	168,26	168,89	166,47	167,6	-1,13	24	0	0	48,1	40	8,09	0,7	0,7	-
27.10.2021	1,199	-0,024	168,04	168,71	166,31	167,51	-1,2	24	0	0	46,6	39	7,52	0,7	0,7	-
28.10.2021	1,101	-0,023	168,09	168,84	166,49	167,64	-1,15	24	0	0	45	38,1	6,9	0,7	0,7	-
29.10.2021	1,209	-0,025	168,62	169,34	166,84	168,14	-1,3	24	0	0	47,2	39,6	7,58	0,7	0,7	-
30.10.2021	1,201	-0,024	168,6	169,32	166,81	168,09	-1,28	24	0	0	47,3	39,8	7,54	0,7	0,7	-
31.10.2021	1,13	-0,026	168,35	169,13	166,63	167,93	-1,3	24	0	0	46,4	39,3	7,1	0,7	0,7	-
01.11.2021	1,219	-0,026	168,74	169,47	166,93	168,24	-1,31	24	0	0	47,7	40	7,64	0,7	0,7	-
02.11.2021	1,319	-0,025	169,37	170,04	167,45	168,7	-1,25	24	0	0	49	40,8	8,21	0,7	0,7	-
03.11.2021	1,265	-0,026	168,67	169,36	166,83	168,15	-1,32	24	0	0	48,2	40,2	7,93	0,7	0,7	-
04.11.2021	1,317	-0,026	168,67	169,33	166,78	168,05	-1,27	24	0	0	48,6	40,4	8,22	0,7	0,7	-
05.11.2021	1,298	-0,025	168,22	168,85	166,36	167,65	-1,29	24	0	0	48,2	40	8,12	0,7	0,7	-
06.11.2021	1,291	-0,025	167,9	168,53	166,14	167,33	-1,19	24	0	0	47,6	39,6	8,06	0,7	0,7	-
07.11.2021	1,33	-0,025	168,06	168,71	166,15	167,51	-1,36	24	0	0	48,4	40,1	8,36	0,7	0,7	-
08.11.2021	1,363	-0,025	168,44	169,1	166,52	167,87	-1,35	24	0	0	48,8	40,3	8,52	0,7	0,7	-
09.11.2021	1,552	-0,03	169,59	170,17	167,5	168,73	-1,23	24	0	0	51,3	41,7	9,6	0,7	0,7	-
10.11.2021	1,427	-0,024	168,26	168,91	166,36	167,64	-1,28	24	0	0	49,5	40,5	8,92	0,7	0,7	6
11.11.2021	1,403	-0,026	168,33	169	166,41	167,78	-1,37	24	0	0	49,2	40,5	8,79	0,7	0,7	-
12.11.2021	1,387	-0,025	168,72	169,4	166,8	168,14	-1,34	24	0	0	49,2	40,5	8,65	0,7	0,7	-
13.11.2021	1,5	-0,031	169,48	170,15	167,45	168,71	-1,26	24	0	0	50,8	41,5	9,28	0,7	0,7	-
14.11.2021	1,453	-0,024	168,99	169,67	167,07	168,23	-1,16	24	0	0	50,2	41,2	9,01	0,7	0,7	-
15.11.2021	1,513	-0,03	169,28	169,91	167,25	168,47	-1,22	24	0	0	50,9	41,5	9,37	0,7	0,7	-
16.11.2021	1,497	-0,025	169,1	169,68	167,12	168,24	-1,12	24	0	0	50,6	41,3	9,26	0,7	0,7	-
17.11.2021	1,481	-0,025	169,03	169,62	167,1	168,19	-1,09	24	0	0	50,4	41,2	9,16	0,7	0,7	-
18.11.2021	1,461	-0,025	168,58	169,18	166,63	167,84	-1,21	24	0	0	50,2	41	9,1	0,7	0,7	5
19.11.2021	1,298	-0,026	168,31	168,99	166,52	167,79	-1,27	24	0	0	47,9	39,8	8,11	0,7	0,7	-
20.11.2021	1,308	-0,026	168,45	169,15	166,57	167,95	-1,38	24	0	0	48,2	40	8,21	0,7	0,7	9
21.11.2021	1,373	-0,026	168,87	169,52	166,95	168,24	-1,29	24	0	0	49,2	40,7	8,57	0,7	0,7	6
22.11.2021	1,569	-0,034	169,81	170,37	167,65	168,93	-1,28	24	0	0	51,9	42,2	9,69	0,7	0,7	-
23.11.2021	1,567	-0,029	169,3	169,84	167,2	168,41	-1,21	24	0	0	51,7	42	9,7	0,7	0,7	-
Итого:	42,079	0	5229,63	5249,82	5171	5209,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,079															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	373,118	37466,92	37555,12	36967,39	37228,02
23.11.2021	415,197	42696,55	42804,94	42138,39	42437,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.11.2021 7:26:41