

#24574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4702
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2022	1,391	-0,013	158,31	158,58	156,33	157,18	-0,85	24	0	0	52,2	43	9,16	0,7	0,7	-
25.10.2022	1,071	-0,001	155,16	155,6	153,72	154,4	-0,68	24	0	0	46,2	39	7,16	0,7	0,7	-
26.10.2022	1,092	-0,002	155,11	155,54	153,67	154,34	-0,67	24	0	0	46,2	38,9	7,3	0,7	0,7	-
27.10.2022	1,126	-0,008	155,21	155,63	153,65	154,43	-0,78	24	0	0	46,7	39,1	7,54	0,7	0,7	-
28.10.2022	1,089	-0,004	155,45	155,9	153,97	154,7	-0,73	24	0	0	46,2	39	7,27	0,7	0,7	-
29.10.2022	1,3	-0,006	156,71	157,04	155	155,75	-0,75	24	0	0	49,3	40,7	8,61	0,7	0,7	-
30.10.2022	1,875	-0,022	161,24	161,27	158,6	159,59	-0,99	24	0	0	60	47,9	12,14	0,7	0,7	-
31.10.2022	1,06	-0,007	155,53	155,97	153,97	154,74	-0,77	24	0	0	47	39,9	7,09	0,7	0,7	-
01.11.2022	1,075	-0,003	155,2	155,64	153,76	154,44	-0,68	24	0	0	46,2	39	7,17	0,7	0,7	-
02.11.2022	1,089	-0,006	155,26	155,7	153,76	154,5	-0,74	24	0	0	46,3	39	7,27	0,7	0,7	-
03.11.2022	1,223	-0,014	155,68	156,07	154,01	154,87	-0,86	24	0	0	48,1	39,9	8,18	0,7	0,7	-
04.11.2022	1,364	-0,015	156,24	156,57	154,44	155,32	-0,88	24	0	0	50,1	41,1	9,08	0,7	0,7	-
05.11.2022	1,373	-0,017	155,62	155,93	153,79	154,73	-0,94	24	0	0	50	40,8	9,19	0,7	0,7	-
06.11.2022	1,449	-0,017	155,92	156,19	154,02	154,97	-0,95	24	0	0	51	41,4	9,67	0,7	0,7	-
07.11.2022	1,42	-0,013	155,66	155,95	153,81	154,69	-0,88	24	0	0	50,7	41,2	9,49	0,7	0,7	-
08.11.2022	1,24	-0,015	154,44	154,82	152,85	153,73	-0,88	24	0	0	47,6	39,2	8,37	0,7	0,7	-
09.11.2022	1,335	-0,016	155,49	155,83	153,69	154,59	-0,9	24	0	0	49,3	40,4	8,94	0,7	0,7	-
10.11.2022	1,261	-0,014	154,94	155,31	153,26	154,12	-0,86	24	0	0	48,2	39,7	8,48	0,7	0,7	-
11.11.2022	1,204	-0,015	154,76	155,17	153,17	154,06	-0,89	24	0	0	47,3	39,2	8,12	0,7	0,7	-
12.11.2022	1,141	-0,017	154,69	155,12	153,24	154,16	-0,92	24	0	0	46,2	38,5	7,68	0,7	0,7	-
13.11.2022	1,127	-0,008	155,09	155,53	153,64	154,42	-0,78	24	0	0	46,2	38,6	7,55	0,7	0,7	-
14.11.2022	1,251	-0,013	155,14	155,51	153,46	154,31	-0,85	24	0	0	48	39,6	8,4	0,7	0,7	-
15.11.2022	1,304	-0,011	155,06	155,4	153,34	154,2	-0,86	24	0	0	48,7	40	8,74	0,7	0,7	-
16.11.2022	1,573	-0,015	155,51	155,72	153,53	154,45	-0,92	24	0	0	52,2	41,7	10,52	0,7	0,7	-
17.11.2022	1,909	-0,016	155,68	155,69	153,34	154,25	-0,91	24	0	0	57,4	44,7	12,73	0,7	0,7	-
18.11.2022	1,996	-0,021	155,87	155,85	153,39	154,36	-0,97	24	0	0	58,9	45,5	13,34	0,7	0,7	-
19.11.2022	2,234	-0,011	156,64	156,44	153,91	154,76	-0,85	24	0	0	62,1	47,3	14,81	0,7	0,7	-
20.11.2022	2,206	-0,021	156,15	155,99	153,41	154,41	-1	24	0	0	61,6	46,9	14,7	0,7	0,7	-
21.11.2022	2,128	-0,021	155,76	155,65	153,12	154,13	-1,01	24	0	0	60,4	46,2	14,23	0,7	0,7	-
22.11.2022	2,002	-0,018	154,83	154,79	152,43	153,35	-0,92	24	0	0	58,3	44,8	13,44	0,7	0,7	-
23.11.2022	2,183	-0,017	155,94	155,79	153,3	154,23	-0,93	24	0	0	60,8	46,3	14,55	0,7	0,7	-
Итого:	45,091	0	4828,29	4836,19	4769,58	4796,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,091															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2022	717,303	70847,28	71012,04	69889,36	70388,85
23.11.2022	762,394	75675,57	75848,23	74658,94	75185,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.11.2022 7:28:57