

#112971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4702

ВКТ-7

00154098

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,846	-0,19	154,85	158,38	152,67	156,96	-4,29	24	0	0	54,8	43,2	11,64	0,69	0,69	1,8
25.12.2024	1,82	-0,192	154,61	158,11	152,47	156,7	-4,23	24	0	0	54,8	43,3	11,5	0,69	0,69	2,1
26.12.2024	1,732	-0,185	153,74	157,29	151,7	155,97	-4,27	24	0	0	53,4	42,4	11,05	0,69	0,69	3,8
27.12.2024	1,639	-0,187	153,39	156,98	151,47	155,78	-4,31	24	0	0	52,2	41,6	10,52	0,69	0,69	5,3
28.12.2024	1,699	-0,185	153,79	157,36	151,86	156,14	-4,28	24	0	0	53	42,1	10,86	0,69	0,69	4,3
29.12.2024	1,739	-0,182	154,05	157,6	151,99	156,23	-4,24	24	0	0	53,5	42,5	11,03	0,69	0,69	3,9
30.12.2024	1,692	-0,185	153,41	156,98	151,44	155,71	-4,27	24	0	0	52,7	41,9	10,82	0,69	0,69	4,8
31.12.2024	1,679	-0,186	153,38	156,97	151,43	155,74	-4,31	24	0	0	52,6	41,8	10,75	0,69	0,69	5,5
01.01.2025	1,707	-0,188	153,66	157,23	151,66	155,92	-4,26	24	0	0	53,3	42,4	10,9	0,69	0,69	4,2
02.01.2025	1,782	-0,195	154,36	157,91	152,21	156,56	-4,35	24	0	0	54,2	42,9	11,33	0,69	0,69	4
03.01.2025	2,042	-0,199	155,36	158,76	152,96	157,31	-4,35	24	0	0	57,8	45	12,78	0,69	0,69	-0,5
04.01.2025	2,153	-0,205	155,93	159,3	153,5	157,8	-4,3	24	0	0	58,8	45,4	13,35	0,69	0,69	-0,9
05.01.2025	2,163	-0,203	155,65	159	153,17	157,49	-4,32	24	0	0	58,9	45,4	13,44	0,69	0,69	-1,8
06.01.2025	2,084	-0,202	155,49	158,85	153,05	157,3	-4,25	24	0	0	58	45	12,98	0,69	0,69	-1,4
07.01.2025	1,735	-0,185	153,54	157,08	151,55	155,85	-4,3	24	0	0	53,1	42,1	11,06	0,69	0,69	4,9
08.01.2025	1,882	-0,191	154,35	157,81	152,19	156,37	-4,18	24	0	0	55,2	43,3	11,85	0,69	0,69	2,3
09.01.2025	1,968	-0,194	155,16	158,59	152,91	157,15	-4,24	24	0	0	56,4	44,1	12,31	0,69	0,69	0,7
10.01.2025	1,88	-0,191	154,4	157,88	152,26	156,48	-4,22	24	0	0	55,1	43,2	11,83	0,69	0,69	-
11.01.2025	2,031	-0,199	155,1	158,5	152,7	157,06	-4,36	24	0	0	57,2	44,5	12,72	0,69	0,69	-
12.01.2025	2,015	-0,2	155,1	158,52	152,71	157,08	-4,37	24	0	0	57	44,4	12,65	0,69	0,69	-
13.01.2025	2,119	-0,203	155,41	158,78	152,97	157,28	-4,31	24	0	0	58,3	45,1	13,2	0,69	0,69	-
14.01.2025	2,038	-0,198	154,67	158,08	152,29	156,64	-4,35	24	0	0	57,2	44,4	12,81	0,69	0,69	-
15.01.2025	1,807	-0,187	153,94	157,44	151,85	156,11	-4,26	24	0	0	54	42,5	11,46	0,69	0,69	-
16.01.2025	1,814	-0,185	153,84	157,36	151,74	156,02	-4,28	24	0	0	54	42,5	11,51	0,69	0,69	-
17.01.2025	1,774	-0,185	153,75	157,29	151,73	155,99	-4,26	24	0	0	53,6	42,3	11,27	0,69	0,69	-
18.01.2025	1,745	-0,185	153,85	157,39	151,83	156,09	-4,26	24	0	0	53,5	42,4	11,1	0,69	0,69	-
19.01.2025	1,844	-0,188	154,34	157,84	152,21	156,41	-4,2	24	0	0	54,7	43,1	11,62	0,69	0,69	-
20.01.2025	2,065	-0,204	156,02	159,43	153,63	157,97	-4,34	24	0	0	57,9	45	12,86	0,69	0,69	-
21.01.2025	2,114	-0,203	155,81	159,16	153,36	157,61	-4,25	24	0	0	58,7	45,6	13,14	0,69	0,69	-
22.01.2025	2,096	-0,209	155,84	159,2	153,44	157,74	-4,3	24	0	0	58,6	45,5	13,06	0,69	0,69	-
23.01.2025	2,106	-0,205	156,39	159,76	153,9	158,21	-4,31	24	0	0	58,6	45,5	13,07	0,69	0,69	-
Итого:	58,81	0	4793,18	4900,83	4724,85	4857,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,81															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	470,934	40732,43	41610,39	40159	41237,81
23.01.2025	529,744	45525,61	46511,22	44883,85	46095,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 14:09:33