

#24504#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4701
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,924	0	85,72	76,77	0	84,23	75,57	0	8,66	24	0	0	62,1	57	5,1	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	0,941	0	85,55	76,38	0	84,05	75,18	0	8,87	24	0	0	62,2	57	5,2	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	1,04	0	86,85	76,12	0	85,32	74,92	0	10,4	24	0	0	62,2	56,9	5,25	0,7	0,7	6
27.03.2023	1,063	0	87,14	76,08	0	85,64	74,88	0	10,76	24	0	0	62,1	56,8	5,29	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	0,946	0	85,13	76,1	0	83,66	74,9	0	8,76	24	0	0	62,1	56,7	5,39	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	0,986	0	85,76	76	0	84,26	74,8	0	9,46	24	0	0	62,1	56,8	5,33	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,94	0	85,3	76,22	0	83,8	75,02	0	8,78	24	0	0	62,1	56,9	5,25	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	0,971	0	85,16	75,61	0	83,68	74,41	0	9,27	24	0	0	62,2	56,9	5,29	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	0,992	0	85,33	75,4	0	83,84	74,2	0	9,64	24	0	0	62,1	56,9	5,25	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	1,041	0	85,91	75,21	0	84,4	74,01	0	10,39	24	0	0	62,2	56,8	5,35	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	0,983	0	85,2	75,53	0	83,69	74,33	0	9,36	24	0	0	62,2	56,8	5,38	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	1,002	0	85,61	75,53	0	84,13	74,33	0	9,8	24	0	0	62,1	56,8	5,29	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	0,924	0	81,52	72,56	0	80,09	71,41	0	8,68	23	1	1	62,1	56,8	5,35	0,7	0,7	1
06.04.2023	0,995	0	85,43	75,54	0	83,95	74,34	0	9,61	24	0	0	62,1	56,8	5,33	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,923	0	84,57	75,83	0	83,1	74,63	0	8,47	24	0	0	62,2	56,9	5,32	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,985	0	85,49	75,55	0	84,02	74,35	0	9,67	24	0	0	62,2	57	5,16	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	0,968	0	85,31	75,55	0	83,81	74,35	0	9,46	24	0	0	62,1	57	5,1	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	0,987	0	85,58	75,58	0	84,08	74,38	0	9,7	24	0	0	62,1	57	5,12	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,97	0	85,47	75,73	0	83,99	74,53	0	9,46	24	0	0	62,2	57	5,1	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,946	0	85,4	75,95	0	83,9	74,75	0	9,15	24	0	0	62,1	57,1	5,03	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	1,039	0	86,61	75,7	0	85,11	74,5	0	10,61	24	0	0	62,2	57,1	5,07	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,933	0	85,34	76,19	0	83,85	74,99	0	8,86	24	0	0	62,2	57	5,11	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,988	0	86,01	75,96	0	84,51	74,76	0	9,75	24	0	0	62,1	57	5,09	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	1,045	0	86,91	75,98	0	85,37	74,78	0	10,59	24	0	0	62,1	57	5,17	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	0,945	0	85,56	76,38	0	84,08	75,18	0	8,9	24	0	0	62,2	57	5,2	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,913	0	85,11	76,36	0	83,65	75,16	0	8,49	24	0	0	62,1	57	5,12	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,989	0	86,2	76,14	0	84,69	74,94	0	9,75	24	0	0	62,1	57	5,1	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,962	0	87,04	77,42	0	85,52	76,22	0	9,3	24	0	0	62	57	5,03	0,7	0,7	-
21.04.2023	0,769	0	68,5	60,92	0	67,29	59,98	0	7,31	19	5	1	62,1	56,9	5,21	0,7	0,7	-
22.04.2023	0,922	0	84,56	75,72	0	83,09	74,52	0	8,57	24	0	0	62,1	56,9	5,25	0,7	0,7	-
23.04.2023	1,034	0	85,97	75,29	0	84,44	74,09	0	10,35	24	0	0	62,2	56,9	5,25	0,7	0,7	-
Итого:	30,066	0	2635,24	2335,3	0	2589,24	2298,41	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,066																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2023	224,212	20498,27	18343,71	0	20140,5	18057,12	0
23.04.2023	254,278	23133,51	20679,01	0	22729,74	20355,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 7:19:43