

#80350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4701
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,029	0	85,1	74,67	0	83,6	73,47	0	10,13	24	0	0	62,2	56,8	5,41	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,965	0	84,48	75,01	0	82,99	73,81	0	9,18	24	0	0	62,2	56,9	5,35	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,93	0	84	75,19	0	82,54	73,99	0	8,55	24	0	0	62,3	56,9	5,36	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,986	0	84,73	74,92	0	83,25	73,72	0	9,53	24	0	0	62,2	56,9	5,33	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,94	0	84,24	75,02	0	82,77	73,82	0	8,95	24	0	0	62,1	57	5,17	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,954	0	84,58	75,16	0	83,08	73,96	0	9,12	24	0	0	62,2	57	5,22	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,91	0	83,9	75,2	0	82,44	74	0	8,44	24	0	0	62,3	57,1	5,2	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,904	0	84,01	75,16	0	82,52	73,96	0	8,56	24	0	0	62,2	57,2	5	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,935	0	84,96	75,63	0	83,45	74,43	0	9,02	24	0	0	62,3	57,4	4,99	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,939	0	84,6	75,27	0	83,14	74,07	0	9,07	24	0	0	62,2	57,2	5,06	0,7	0,7	-
03.04.2024	1,02	0	85,26	74,8	0	83,74	73,6	0	10,14	24	0	0	62,2	56,9	5,3	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,926	0	83,67	74,9	0	82,21	73,7	0	8,51	24	0	0	62,3	56,9	5,37	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,929	0	83,55	74,64	0	82,11	73,44	0	8,67	24	0	0	62,2	56,9	5,31	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,993	0	84,26	74,22	0	82,78	73,03	0	9,75	24	0	0	62,2	56,9	5,31	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,971	0	84	74,14	0	82,51	72,94	0	9,57	24	0	0	62,2	57	5,15	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,934	0	83,61	74,41	0	82,13	73,21	0	8,92	24	0	0	62,2	57,1	5,15	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,924	0	84,14	74,91	0	82,64	73,71	0	8,93	24	0	0	62,3	57,3	4,99	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,95	0	84,01	74,44	0	82,54	73,28	0	9,26	24	0	0	62	56,9	5,13	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,972	0	83,77	74,12	0	82,31	72,92	0	9,39	24	0	0	62,2	56,9	5,3	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,928	0	82,85	73,94	0	81,39	72,76	0	8,63	24	0	0	62,2	56,8	5,42	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,922	0	82,51	73,79	0	81,07	72,64	0	8,43	24	0	0	62,2	56,7	5,5	0,7	0,7	-
14.04.2024	1,022	0	83,49	73,22	0	82,01	72,14	0	9,87	24	0	0	62,2	56,6	5,63	0,7	0,7	-
15.04.2024	1,014	0	83,29	73,25	0	81,84	72,16	0	9,68	24	0	0	62,2	56,5	5,7	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,974	0	82,07	72,57	0	80,6	71,57	0	9,03	24	0	0	62,2	56,4	5,77	0,7	0,7	-
17.04.2024	1,063	0	83,28	72,43	0	81,81	71,43	0	10,38	24	0	0	62,2	56,4	5,83	0,7	0,7	-
18.04.2024	1,052	0	83,21	72,46	0	81,74	71,46	0	10,28	24	0	0	62,1	56,3	5,82	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,938	0	81,37	72,55	0	79,91	71,55	0	8,36	24	0	0	62,2	56,4	5,82	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,95	0	81,66	72,53	0	80,21	71,51	0	8,7	24	0	0	62,3	56,6	5,71	0,7	0,7	-
21.04.2024	1,073	0	83,39	72,07	0	81,91	71,04	0	10,87	24	0	0	62,2	56,6	5,6	0,7	0,7	-
22.04.2024	0,929	0	81,39	72,45	0	79,94	71,44	0	8,5	24	0	0	62,2	56,6	5,6	0,7	0,7	-
23.04.2024	0,939	0	81,64	72,62	0	80,2	71,59	0	8,61	24	0	0	62,2	56,6	5,61	0,7	0,7	-
Итого:	29,915	0	2591,02	2295,69	0	2545,38	2260,35	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,915																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	214,586	18993,29	16915,2	0	18660,05	16646,94	0
23.04.2024	244,501	21584,31	19210,89	0	21205,43	18907,29	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 13:41:52