

#24511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4700
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00155898
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,444	0	443,31	439,32	0	438,02	435,12	0	0	24	0	0	50,7	45,1	5,6	0,7	0,7	4
25.04.2021	2,474	0	443,63	439,67	0	438,26	435,48	0	0	24	0	0	50,9	45,3	5,65	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	2,556	0	443,83	439,76	0	438,35	435,44	0	0	24	0	0	51,6	45,7	5,85	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	2,484	0	443,21	439,2	0	437,89	435	0	0	24	0	0	50,8	45,1	5,69	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	2,354	0	443,84	439,93	0	438,67	435,82	0	0	24	0	0	49,9	44,5	5,38	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	2,169	0	443,15	439,36	0	438,3	435,47	0	0	24	0	0	48,5	43,5	4,96	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,811	0	171,14	169,67	0	169,27	168,17	0	0	24	0	0	48,3	43,5	4,8	0,7	0,7	-
Итого:	15,292	0	2832,11	2806,91	0	2798,76	2780,5	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,292																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	1129,938	171928,43	170094,21	0	169647,51	168358,18	0
30.04.2021	1145,23	174760,54	172901,12	0	172446,27	171138,68	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 11.05.2021 14:16:24
