

#84492#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4701
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,006	0	82,8	72,55	0	81,34	71,51	0	9,83	24	0	0	62,2	56,7	5,51	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,903	0	81,07	72,58	0	79,63	71,55	0	8,08	24	0	0	62,2	56,6	5,57	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,936	0	81,65	72,52	0	80,19	71,46	0	8,73	24	0	0	62,2	56,8	5,46	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,862	0	80,74	72,64	0	79,3	71,6	0	7,7	24	0	0	62,2	56,8	5,36	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,901	0	81,3	72,54	0	79,83	71,44	0	8,39	24	0	0	62,2	56,9	5,29	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,889	0	81,32	72,77	0	79,87	71,64	0	8,23	24	0	0	62,2	57	5,26	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,87	0	81,21	72,82	0	79,77	71,63	0	8,14	24	0	0	62,2	57,1	5,08	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,89	0	81,68	72,88	0	80,23	71,72	0	8,51	24	0	0	62,2	57,2	5,02	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,918	0	82,49	72,76	0	81,07	71,65	0	9,42	24	0	0	61	56,2	4,77	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,888	0	81,84	73,12	0	80,39	71,92	0	8,47	24	0	0	62,2	57,2	5,03	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,929	0	82,31	72,89	0	80,86	71,69	0	9,17	24	0	0	62,2	57,2	5	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,896	0	81,97	73,15	0	80,52	71,97	0	8,55	24	0	0	62,2	57,2	5,03	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,896	0	81,82	73,22	0	80,37	72,05	0	8,32	24	0	0	62,2	57	5,23	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,96	0	82,65	73,08	0	81,19	71,94	0	9,25	24	0	0	62,2	56,9	5,35	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,938	0	82,28	73,13	0	80,84	71,98	0	8,86	24	0	0	62,2	56,8	5,37	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,906	0	81,91	73,37	0	80,47	72,24	0	8,23	24	0	0	62,2	56,7	5,45	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,922	0	82,11	73,43	0	80,66	72,31	0	8,35	24	0	0	62,2	56,7	5,54	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,92	0	82,09	73,3	0	80,63	72,21	0	8,42	24	0	0	62,2	56,6	5,51	0,7	0,7	-
12.05.2024	1,056	0	84,08	73	0	82,58	71,92	0	10,66	24	0	0	62,2	56,7	5,47	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,922	0	82,33	73,6	0	80,88	72,43	0	8,45	24	0	0	62,2	56,7	5,47	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,925	0	83,44	74,61	0	81,96	73,43	0	8,53	24	0	0	62,2	56,8	5,39	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,926	0	82,56	73,66	0	81,1	72,5	0	8,6	24	0	0	62,2	56,8	5,36	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,932	0	82,23	73,32	0	80,77	72,18	0	8,59	24	0	0	62,2	56,8	5,47	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,866	0	81,11	73,15	0	79,67	71,98	0	7,69	24	0	0	62,2	56,8	5,41	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,883	0	81,62	73,17	0	80,17	72,01	0	8,16	24	0	0	62,2	56,9	5,26	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,925	0	82,35	73,17	0	80,88	72	0	8,88	24	0	0	62,2	57,1	5,18	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,869	0	81,93	73,66	0	80,48	72,47	0	8,01	24	0	0	62,2	57,1	5,14	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,896	0	82,36	73,7	0	80,91	72,51	0	8,4	24	0	0	62,2	57,1	5,13	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,84	0	81,72	73,94	0	80,26	72,74	0	7,52	24	0	0	62,2	57,1	5,1	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,858	0	82,3	74,17	0	80,85	72,97	0	7,88	24	0	0	62,2	57,2	5,06	0,7	0,7	-
Итого:	27,328	0	2461,27	2195,9	0	2417,67	2161,65	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,328																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	244,501	21584,31	19210,89	0	21205,43	18907,29	0
23.05.2024	271,829	24045,58	21406,79	0	23623,1	21068,94	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:21:19