

#24507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4701
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00155898
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	1,054	0	58,19	47,06	0	57,14	46,34	0	10,8	24	0	0	63	55	7,98	0,7	0,7	-
24.05.2021	1,017	0	57,61	47,05	0	56,59	46,33	0	10,26	24	0	0	63	55	7,96	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,985	0	57,54	47,61	0	56,48	46,89	0	9,59	24	0	0	63,1	55	8,07	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,029	0	58,46	47,72	0	57,42	47	0	10,42	24	0	0	63	55,1	7,88	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,973	0	57,53	47,66	0	56,48	46,94	0	9,54	24	0	0	62,9	55	7,97	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,971	0	56,53	46,77	0	55,5	46,05	0	9,45	24	0	0	63	54,9	8,16	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,951	0	56,09	46,73	0	55,06	46,01	0	9,05	24	0	0	63	54,8	8,24	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,091	0	58,29	46,47	0	57,24	45,76	0	11,48	24	0	0	62,8	54,8	8,07	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,02	0	57,15	46,43	0	56,1	45,71	0	10,39	24	0	0	63	54,9	8,01	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,021	0	57,04	46,36	0	56,02	45,64	0	10,38	24	0	0	63	55	8,02	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,986	0	56,55	46,37	0	55,54	45,65	0	9,89	24	0	0	63	55	7,95	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,947	0	56,17	46,52	0	55,16	45,8	0	9,36	24	0	0	63	55,2	7,84	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,985	0	57,18	46,79	0	56,15	46,07	0	10,08	24	0	0	63	55,4	7,63	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,956	0	56,24	46,28	0	55,22	45,56	0	9,66	24	0	0	63	55,4	7,66	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,92	0	55,78	46,46	0	54,76	45,74	0	9,02	24	0	0	63	55,4	7,62	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,933	0	57,9	48,32	0	56,86	47,6	0	9,26	24	0	0	63,1	55,7	7,35	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,928	0	61,67	52,04	0	60,54	51,32	0	9,22	24	0	0	63,1	56,3	6,81	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,902	0	60,95	51,93	0	59,87	51,21	0	8,66	24	0	0	63,1	56,2	6,93	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,873	0	60,59	51,98	0	59,47	51,26	0	8,21	24	0	0	63,1	56,2	6,93	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,843	0	58,64	50,49	0	57,59	49,77	0	7,82	24	0	0	63,1	56	7,04	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,928	0	59,96	50,48	0	58,88	49,76	0	9,12	24	0	0	63,1	56	7,09	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,863	0	58,72	50,43	0	57,64	49,71	0	7,93	24	0	0	63,1	55,8	7,32	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,934	0	59,61	50,16	0	58,54	49,44	0	9,1	24	0	0	63,1	55,8	7,23	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,876	0	58,56	50,09	0	57,52	49,37	0	8,15	24	0	0	63,1	55,8	7,3	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,89	0	58,64	49,86	0	57,59	49,14	0	8,45	24	0	0	63	55,8	7,25	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,892	0	58,61	49,76	0	57,56	49,04	0	8,52	24	0	0	63,1	55,8	7,23	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,847	0	57,94	49,67	0	56,9	48,95	0	7,95	24	0	0	63,1	56	7,01	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,823	0	57,63	49,55	0	56,61	48,83	0	7,78	24	0	0	63,1	56,2	6,84	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,81	0	57,46	49,54	0	56,44	48,82	0	7,62	24	0	0	63,1	56,4	6,76	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,78	0	57,06	49,54	0	56,05	48,82	0	7,23	24	0	0	63,1	56,5	6,59	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,845	0	58,06	49,33	0	57,01	48,61	0	8,4	24	0	0	63,1	56,6	6,5	0,7	0,7	-
Итого:	28,873	0	1798,35	1505,45	0	1765,93	1483,14	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,873																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.05.2021	622,042	46541,81	40261,04	0	45721,32	39669,83	0
22.06.2021	650,915	48340,16	41766,49	0	47487,25	41152,97	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:31:38