

#88578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4701
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,822	0	81,97	74,32	0	80,52	73,12	0	7,4	24	0	0	62,2	57,2	4,96	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,833	0	82,09	74,39	0	80,65	73,19	0	7,46	24	0	0	62,3	57,2	5,04	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,92	0	83,23	73,97	0	81,76	72,77	0	8,99	24	0	0	62,2	57,2	4,97	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,847	0	82,43	74,38	0	80,97	73,18	0	7,79	24	0	0	62,3	57,3	4,94	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,82	0	82,21	74,48	0	80,77	73,28	0	7,49	24	0	0	62,2	57,4	4,83	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,887	0	83,2	74,44	0	81,74	73,24	0	8,5	24	0	0	62,2	57,3	4,89	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,853	0	82,65	74,47	0	81,2	73,27	0	7,93	24	0	0	62,2	57,3	4,9	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,853	0	82,81	74,67	0	81,36	73,47	0	7,89	24	0	0	62,2	57,3	4,93	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,835	0	82,66	74,76	0	81,22	73,56	0	7,66	24	0	0	62,2	57,3	4,86	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,865	0	83,23	74,78	0	81,79	73,58	0	8,21	24	0	0	62	57,2	4,83	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,806	0	66,15	58,42	0	64,97	57,53	0	7,44	24	0	0	61,9	55,9	5,99	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,848	0	57,84	49,39	0	56,83	48,67	0	8,16	24	0	0	62	54,9	7,05	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,274	0	24,92	21,05	0	24,55	20,78	0	3,77	24	0	0	54,9	51,6	3,29	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,043	0	1,75	0,19	0	1,75	0,19	0	1,56	24	0	0	26,2	23,8	2,41	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,027	0	1,49	0,12	0	1,49	0,12	0	1,37	24	0	0	21,3	22	-0,7	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,023	0	1,36	0,16	0	1,36	0,16	0	1,2	24	0	0	20,2	21,6	-1,47	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,022	0	1,28	0,11	0	1,28	0,11	0	1,17	24	0	0	20	21,4	-1,39	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,028	0	1,5	0,07	0	1,5	0,07	0	1,43	24	0	0	19,8	20,7	-0,94	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,032	0	1,71	0,01	0	1,71	0,01	0	1,7	24	0	0	19,2	18,1	1,08	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,034	0	1,9	0,01	0	1,9	0,01	0	1,89	24	0	0	19	17,6	1,44	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,032	0	1,85	0	0	1,85	0	0	1,85	24	0	0	18,7	17,1	1,58	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,04	0	2,14	0,1	0	2,14	0,1	0	2,04	24	0	0	19,6	19,7	-0,03	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,038	0	1,81	0,01	0	1,81	0,01	0	1,8	24	0	0	20,5	18,4	2,11	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,035	0	1,72	0	0	1,72	0	0	1,72	24	0	0	20,1	19	1,1	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,036	0	14,16	12,31	0	14,16	12,31	0	1,85	24	0	0	22,1	22,5	-0,43	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,323	0	56,27	50,83	0	55,99	50,67	0	5,32	24	0	0	32,5	29,5	3,01	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,922	0	76,36	67,34	0	75,01	66,32	0	8,69	24	0	0	62	56,2	5,78	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,912	0	86,67	78,13	0	85,16	76,93	0	8,23	24	0	0	62,1	56,9	5,2	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,785	0	84,65	78,01	0	83,21	76,81	0	6,4	24	0	0	62,1	57	5,06	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,785	0	84,44	77,54	0	82,99	76,34	0	6,65	24	0	0	62	57,1	4,91	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,753	0	83,79	77,25	0	82,33	76,05	0	6,28	24	0	0	62,1	57,4	4,76	0,7	0,7	-
Итого:	15,333	0	1480,24	1315,71	0	1455,69	1295,85	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,333																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2024	271,829	24045,58	21406,79	0	23623,1	21068,94	0
23.06.2024	287,162	25525,82	22722,5	0	25078,79	22364,79	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 12:24:10