

#133027#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113

Заводской номер счётчика 00155898	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1135,299	1135,299	0
Количество тепловой энергии, система 2	2384,405	2368,021	16.384

Подпись исполнителя _____



#132683#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4701
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155898
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,826	0	77,96	69,72	0	76,76	68,79	0	7,97	24	0	0	58,7	53,5	5,2	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,834	0	78,17	69,48	0	76,97	68,55	0	8,42	24	0	0	58,3	53,3	5,01	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,893	0	79,03	69,53	0	77,82	68,6	0	9,22	24	0	0	58,8	53,7	5,13	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,895	0	79,04	69,6	0	77,82	68,66	0	9,16	24	0	0	59	53,9	5,14	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,848	0	78,48	69,86	0	77,24	68,89	0	8,35	24	0	0	59,5	54,4	5,1	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,883	0	78,82	69,59	0	77,6	68,65	0	8,95	24	0	0	59,3	54,2	5,11	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,905	0	79,13	69,48	0	77,9	68,52	0	9,38	24	0	0	59,2	54,1	5,12	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,948	0	79,78	69,25	0	78,55	68,29	0	10,26	24	0	0	58,9	53,9	5,02	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,918	0	79,39	69,09	0	78,16	68,17	0	9,99	24	0	0	58,6	53,8	4,9	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,863	0	78,53	69,67	0	77,31	68,72	0	8,59	24	0	0	59,6	54,5	5,08	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,908	0	79,18	68,95	0	77,94	68,03	0	9,91	24	0	0	58,4	53,6	4,83	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,416	0	49,41	41,84	0	48,92	41,46	0	7,46	24	0	0	46,7	44,9	1,77	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,046	0	3,35	2,44	0	3,35	2,44	0	0,91	24	0	0	33,8	30,1	3,75	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,004	0	1,45	1,59	0	1,45	1,59	0	-0,14	24	0	0	28,1	29	-0,86	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,041	0	2,08	0,59	0	2,08	0,59	0	1,49	24	0	0	25,6	24,8	0,77	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,084	0	3,29	0,02	0	3,29	0,02	0	3,27	24	0	0	25,8	19,3	6,55	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,09	0	3,71	0,07	0	3,71	0,07	0	3,64	24	0	0	24,7	17,2	7,54	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,082	0	3,48	0,09	0	3,48	0,09	0	3,39	24	0	0	23,2	16,8	6,37	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,078	0	3,55	0,1	0	3,55	0,1	0	3,45	24	0	0	22,5	16,9	5,65	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,059	0	2,9	0,19	0	2,9	0,19	0	2,71	24	0	0	21,9	20,3	1,62	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,067	0	3,07	0,05	0	3,07	0,05	0	3,02	24	0	0	22	17	5,04	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,066	0	3,12	0,04	0	3,12	0,04	0	3,08	24	0	0	21,5	17,4	4,08	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,059	0	2,83	0,04	0	2,83	0,04	0	2,79	24	0	0	20,9	17,6	3,28	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,055	0	2,72	0,15	0	2,72	0,15	0	2,57	24	0	0	21	18,4	2,56	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,455	0	25,93	18,11	0	25,61	17,91	0	7,7	24	0	0	51,9	48,8	3,1	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,858	0	77,91	69,3	0	76,68	68,35	0	8,33	24	0	0	59,3	53,9	5,33	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,893	0	78,41	69,33	0	77,17	68,37	0	8,8	24	0	0	59,7	54,4	5,34	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,83	0	77,58	69,68	0	76,33	68,72	0	7,61	24	0	0	60,2	54,7	5,44	0,7	0,7
21.06.2025	-	0,794	0	76,67	69,3	0	75,45	68,34	0	7,11	24	0	0	59,9	54,5	5,38	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,829	0	77,03	68,88	0	75,81	67,94	0	7,87	24	0	0	59,8	54,5	5,25	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,857	0	77,55	68,99	0	76,34	68,03	0	8,31	24	0	0	59,9	54,7	5,23	0,7	0,7
Итого:	-	16,384	0	1443,55	1245,02	0	1421,93	1228,36	0	193,57	744	0	-	45,05	40,58	4,48	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.05.2025	2368,021	103260,13	72723,79	0	101325,89	71578,28	0
23.06.2025	2384,405	104703,68	73968,81	0	102747,82	72806,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения