

#145440#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4701

ВКТ-7

00155898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,793	0	80,96	73,96	0	79,52	72,76	0	6,76	24	0	0	62,3	57,2	5,1	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,792	0	80,85	73,87	0	79,41	72,67	0	6,74	24	0	0	62,3	57,2	5,1	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,724	0	71,5	64,65	0	70,21	63,61	0	6,6	24	0	0	62,2	57,4	4,9	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,737	0	58,98	50,6	0	57,94	49,79	0	8,15	24	0	0	62,2	57,6	4,6	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,764	0	80,18	73,54	0	78,74	72,34	0	6,4	24	0	0	62,3	57,2	5,05	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,794	0	80,49	73,55	0	79,05	72,35	0	6,7	24	0	0	62,3	57,1	5,16	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,775	0	80,02	73,46	0	78,58	72,27	0	6,31	24	0	0	62,3	57	5,26	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,795	0	80,25	73,27	0	78,81	72,08	0	6,73	24	0	0	62,3	57,1	5,21	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,772	0	79,85	73,25	0	78,41	72,05	0	6,36	24	0	0	62,3	57,1	5,22	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,815	0	80,37	73,05	0	78,92	71,85	0	7,07	24	0	0	62,3	57,1	5,19	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,64	0	66,46	60,99	0	65,26	59,99	0	5,27	20	4	1	62,3	57,1	5,22	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,794	0	79,91	72,89	0	78,46	71,73	0	6,73	24	0	0	62,3	57,1	5,21	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,78	0	79,72	73,02	0	78,28	71,85	0	6,43	24	0	0	62,2	57	5,26	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,812	0	80,12	73,05	0	78,68	71,91	0	6,77	24	0	0	62,3	56,8	5,44	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,773	0	79,56	73,12	0	78,12	71,97	0	6,15	24	0	0	62,2	56,8	5,4	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,828	0	80,38	73,01	0	78,94	71,84	0	7,1	24	0	0	62,3	56,9	5,39	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,77	0	79,74	73,3	0	78,3	72,13	0	6,17	24	0	0	62,3	56,9	5,35	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,849	0	80,81	73,02	0	79,37	71,87	0	7,5	24	0	0	62,3	57	5,32	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,857	0	81,07	73,25	0	79,63	72,07	0	7,56	24	0	0	62,3	56,9	5,37	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,734	0	70,84	64,25	0	69,56	63,22	0	6,34	24	0	0	62,2	56,8	5,39	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,696	0	49,56	41,97	0	48,7	41,32	0	7,38	24	0	0	62,2	56,5	5,68	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,799	0	81,44	74,32	0	80	73,12	0	6,88	24	0	0	62,3	57,2	5,07	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,72	0	80,54	74,6	0	79,1	73,4	0	5,7	24	0	0	62,3	57,3	4,97	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,756	0	81,02	74,59	0	79,58	73,39	0	6,19	24	0	0	62,3	57,2	5,06	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,843	0	82,14	74,45	0	80,69	73,25	0	7,44	24	0	0	62,3	57,1	5,16	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,789	0	81,53	74,79	0	80,09	73,59	0	6,5	24	0	0	62,3	57,1	5,21	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,807	0	81,77	74,7	0	80,32	73,5	0	6,82	24	0	0	62,3	57,1	5,19	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,816	0	81,5	74,29	0	80,05	73,09	0	6,96	24	0	0	62,3	57	5,24	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,807	0	81,26	74,3	0	79,82	73,1	0	6,72	24	0	0	62,3	57	5,3	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,848	0	81,68	74,07	0	80,24	72,88	0	7,36	24	0	0	62,3	56,9	5,35	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,847	0	81,58	74,02	0	80,13	72,83	0	7,3	24	0	0	62,3	56,8	5,41	0,7	0,7	-
Итого:	24,326	0	2416,08	2199,2	0	2372,91	2163,82	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,326																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	2409,7	107132,57	76164,16	0	105134,16	74967,2	0
23.08.2025	2434,026	109548,65	78363,36	0	107507,07	77131,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:51:54