

# #24505#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 4701  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00155898  
Номер системы: 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	0,858	0	69,98	62,23	0	68,74	61,27	0	7,47	24	0	0	63,2	56,8	6,31	0,7	0,7	-
24.08.2021	0,889	0	70,2	61,95	0	68,95	60,99	0	7,96	24	0	0	63,1	56,8	6,33	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,858	0	69,41	61,73	0	68,17	60,77	0	7,4	24	0	0	63,2	56,8	6,41	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,863	0	69,59	61,84	0	68,34	60,88	0	7,46	24	0	0	63,2	56,8	6,4	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,834	0	69,33	61,99	0	68,09	61,03	0	7,06	24	0	0	63,1	56,8	6,36	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,897	0	70,13	61,76	0	68,87	60,8	0	8,07	24	0	0	63,2	56,8	6,37	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,944	0	70,82	61,65	0	69,53	60,69	0	8,84	24	0	0	63,1	56,8	6,37	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,875	0	69,86	61,93	0	68,6	60,97	0	7,63	24	0	0	63,2	56,8	6,45	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,88	0	65,68	57,35	0	64,49	56,44	0	8,05	24	0	0	63,1	56,6	6,56	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,875	0	66,91	59,03	0	65,69	58,07	0	7,62	24	0	0	63,2	56,4	6,79	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,869	0	66,91	59,14	0	65,7	58,18	0	7,52	24	0	0	63,1	56,3	6,76	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,858	0	66,84	59,3	0	65,63	58,34	0	7,29	24	0	0	63,1	56,3	6,81	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,973	0	68,44	59	0	67,2	58,04	0	9,16	24	0	0	63,1	56,3	6,8	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,971	0	68,24	58,81	0	67	57,87	0	9,13	24	0	0	63	56,2	6,8	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,959	0	67,81	58,65	0	66,59	57,69	0	8,9	24	0	0	63,1	56,2	6,87	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,875	0	66,59	58,67	0	65,38	57,72	0	7,66	24	0	0	63,1	56,2	6,83	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,929	0	66,76	57,89	0	65,53	56,97	0	8,56	24	0	0	63,1	56,2	6,82	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,877	0	66,07	57,99	0	64,87	57,07	0	7,8	24	0	0	63,1	56,4	6,7	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,893	0	65,93	57,47	0	64,75	56,55	0	8,2	24	0	0	63,1	56,5	6,63	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,866	0	65,92	57,89	0	64,72	56,93	0	7,79	24	0	0	63,2	56,6	6,56	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,924	0	66,93	57,86	0	65,7	56,92	0	8,78	24	0	0	63,1	56,6	6,48	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,834	0	65,49	58,05	0	64,28	57,09	0	7,19	24	0	0	63,1	56,5	6,62	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,943	0	67,11	57,88	0	65,88	56,94	0	8,94	24	0	0	63,2	56,5	6,66	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,823	0	65,38	58,13	0	64,16	57,18	0	6,98	24	0	0	63,1	56,4	6,68	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,894	0	66,45	58,12	0	65,23	57,17	0	8,06	24	0	0	63,1	56,4	6,74	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,853	0	65,75	58,16	0	64,55	57,21	0	7,34	24	0	0	63,1	56,3	6,79	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,934	0	66,73	57,81	0	65,52	56,98	0	8,54	24	0	0	63,1	56,2	6,9	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,956	0	66,96	57,73	0	65,76	56,9	0	8,86	24	0	0	63	56	6,98	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,93	0	66,55	57,73	0	65,33	56,96	0	8,37	24	0	0	63,1	56	7,11	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,948	0	66,78	57,67	0	65,55	56,89	0	8,66	24	0	0	63	56	7,08	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,591	0	62,49	52,43	0	61,91	52,02	0	9,89	24	0	0	43,8	40,8	3,05	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,918	0	60,78	50,71	0	59,87	50,09	0	9,78	24	0	0	58	51	7	0,7	0,7	-
Итого:	28,391	0	2148,82	1878,55	0	2110,58	1849,62	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,391																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.08.2021	690,175	51509,02	44556,34	0	50600,26	43900,87	0
23.09.2021	718,566	53657,84	46434,89	0	52710,84	45750,49	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:24:41