

#30437#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113

Заводской номер счётчика 00155898	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	36,841	11,516	25.325

Подпись исполнителя _____



#29710#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4701
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00155898
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,782	0	82,93	75,99	0	81,47	74,79	0	6,68	24	0	0	62,3	57,4	4,88	0,7	0,7
25.08.2023	-	0,736	0	79,16	72,75	0	77,78	71,6	0	6,18	23	1	1	62,3	57,4	4,91	0,7	0,7
26.08.2023	-	0,63	0	51,68	45,28	0	50,79	44,59	0	6,2	24	0	0	62,4	57	5,43	0,7	0,7
27.08.2023	-	0,838	0	84,2	76,34	0	82,75	75,14	0	7,61	24	0	0	62,3	57,5	4,81	0,7	0,7
28.08.2023	-	0,79	0	83,16	76,19	0	81,72	74,99	0	6,73	24	0	0	62,3	57,3	4,96	0,7	0,7
29.08.2023	-	0,829	0	83,51	75,92	0	82,06	74,72	0	7,34	24	0	0	62,3	57,3	4,98	0,7	0,7
30.08.2023	-	0,852	0	83,15	75,14	0	81,68	73,98	0	7,7	24	0	0	62,3	57,3	5,01	0,7	0,7
31.08.2023	-	0,843	0	85,51	77,89	0	84,04	76,69	0	7,35	24	0	0	62,3	57,3	5,01	0,7	0,7
01.09.2023	-	0,835	0	84,82	77,46	0	83,36	76,26	0	7,1	24	0	0	62,3	57,1	5,16	0,7	0,7
02.09.2023	-	0,81	0	83,27	76,32	0	81,81	75,12	0	6,69	24	0	0	62,3	57	5,24	0,7	0,7
03.09.2023	-	0,885	0	84,19	76,04	0	82,72	74,84	0	7,88	24	0	0	62,3	57	5,24	0,7	0,7
04.09.2023	-	0,825	0	83,42	76,14	0	81,96	74,94	0	7,02	24	0	0	62,1	56,9	5,19	0,7	0,7
05.09.2023	-	0,826	0	83,65	76,29	0	82,2	75,09	0	7,11	24	0	0	62,2	57,1	5,12	0,7	0,7
06.09.2023	-	0,835	0	83,79	76,19	0	82,32	74,99	0	7,33	24	0	0	62,3	57,2	5,07	0,7	0,7
07.09.2023	-	0,829	0	83,55	76,14	0	82,1	74,94	0	7,16	24	0	0	62,3	57,2	5,1	0,7	0,7
08.09.2023	-	0,845	0	83,88	76,13	0	82,41	74,93	0	7,48	24	0	0	62,3	57,2	5,07	0,7	0,7
09.09.2023	-	0,831	0	83,51	76	0	82,05	74,8	0	7,25	24	0	0	62,3	57,3	5,04	0,7	0,7
10.09.2023	-	0,851	0	83,83	75,89	0	82,37	74,69	0	7,68	24	0	0	62,3	57,3	4,98	0,7	0,7
11.09.2023	-	0,798	0	83,18	76,01	0	81,72	74,81	0	6,91	24	0	0	62,3	57,4	4,92	0,7	0,7
12.09.2023	-	0,791	0	83,14	76,06	0	81,69	74,86	0	6,83	24	0	0	62,3	57,4	4,88	0,7	0,7
13.09.2023	-	0,818	0	83,45	75,9	0	82	74,7	0	7,3	24	0	0	62,3	57,4	4,86	0,7	0,7
14.09.2023	-	0,83	0	83,42	75,84	0	81,95	74,64	0	7,31	24	0	0	62,3	57,3	5,01	0,7	0,7
15.09.2023	-	0,838	0	83,49	75,91	0	82,01	74,71	0	7,3	24	0	0	62,3	57,2	5,1	0,7	0,7
16.09.2023	-	0,812	0	82,91	75,83	0	81,47	74,63	0	6,84	24	0	0	62,3	57,1	5,17	0,7	0,7
17.09.2023	-	0,769	0	62,52	53,94	0	61,43	53,1	0	8,33	24	0	0	62,2	57,5	4,72	0,7	0,7
18.09.2023	-	0,789	0	62,91	53,9	0	61,79	53,07	0	8,72	24	0	0	62,2	57,6	4,62	0,7	0,7
19.09.2023	-	0,843	0	84,08	76,46	0	82,61	75,26	0	7,35	24	0	0	62,3	57,2	5,09	0,7	0,7
20.09.2023	-	0,846	0	83,35	75,74	0	81,9	74,54	0	7,36	24	0	0	62,3	57,1	5,18	0,7	0,7
21.09.2023	-	0,866	0	83,49	75,48	0	82,04	74,28	0	7,76	24	0	0	62,3	57,1	5,13	0,7	0,7
22.09.2023	-	0,812	0	82,59	75,4	0	81,15	74,2	0	6,95	24	0	0	62,3	57,2	5,09	0,7	0,7
23.09.2023	-	0,841	0	82,73	75,1	0	81,29	73,9	0	7,39	24	0	0	62,3	57,2	5,14	0,7	0,7
Итого:	-	25,325	0	2512,47	2279,67	0	2468,64	2243,8	0	224,84	743	1	-	62,29	57,24	5,04	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2023	11,516	1172,38	1067,69	0	1151,93	1050,85	0
23.09.2023	36,841	3684,85	3347,36	0	3620,57	3294,65	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения