

#94693#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)  
Абонентский номер 4113

Заводской номер счётчика 00155898	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	595,745	595,745	0
Количество тепловой энергии, система 2	132,793	334,748	-201.955

*выведен 12.09.24  
и не требуется*

Подпись исполнителя



#93924#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4701  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00155898  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,802	0	82,5	75,35	0	81,05	74,15	0	6,9	24	0	0	62,3	57,3	5,01	0,7	0,7
25.08.2024	-	0,781	0	82,09	75,22	0	80,64	74,02	0	6,62	24	0	0	62,3	57,3	4,99	0,7	0,7
26.08.2024	-	0,781	0	82,18	75,33	0	80,72	74,13	0	6,59	24	0	0	62,2	57,2	5,01	0,7	0,7
27.08.2024	-	0,805	0	79,01	71,64	0	77,61	70,51	0	7,1	24	0	0	62,3	57,1	5,14	0,7	0,7
28.08.2024	-	0,856	0	83,85	75,85	0	82,37	74,65	0	7,72	24	0	0	62,3	57,3	5,03	0,7	0,7
29.08.2024	-	0,771	0	82,59	75,91	0	81,15	74,71	0	6,44	24	0	0	62,3	57,4	4,95	0,7	0,7
30.08.2024	-	0,758	0	83,36	76,71	0	81,91	75,51	0	6,4	24	0	0	62,3	57,6	4,75	0,7	0,7
31.08.2024	-	0,722	0	82,07	76,11	0	80,63	74,91	0	5,72	24	0	0	62,3	57,4	4,9	0,7	0,7
01.09.2024	-	0,842	0	83,39	75,54	0	81,94	74,34	0	7,6	24	0	0	62,2	57,3	4,95	0,7	0,7
02.09.2024	-	0,813	0	82,93	75,58	0	81,47	74,38	0	7,09	24	0	0	62,3	57,3	5,01	0,7	0,7
03.09.2024	-	0,79	0	82,65	75,66	0	81,2	74,46	0	6,74	24	0	0	62,3	57,3	4,98	0,7	0,7
04.09.2024	-	0,748	0	82,06	75,66	0	80,6	74,46	0	6,14	24	0	0	62,3	57,4	4,92	0,7	0,7
05.09.2024	-	0,795	0	82,8	75,63	0	81,34	74,43	0	6,91	24	0	0	62,2	57,4	4,9	0,7	0,7
06.09.2024	-	0,745	0	81,96	75,66	0	80,51	74,46	0	6,05	24	0	0	62,3	57,3	4,94	0,7	0,7
07.09.2024	-	0,769	0	82,28	75,57	0	80,84	74,37	0	6,47	24	0	0	62,3	57,4	4,92	0,7	0,7
08.09.2024	-	0,805	0	82,71	75,38	0	81,26	74,18	0	7,08	24	0	0	62,3	57,4	4,89	0,7	0,7
09.09.2024	-	0,79	0	82,55	75,58	0	81,11	74,38	0	6,73	24	0	0	62,3	57,3	4,97	0,7	0,7
10.09.2024	-	0,78	0	81,77	74,95	0	80,33	73,75	0	6,58	24	0	0	62,3	57,3	4,98	0,7	0,7
11.09.2024	-	0,763	0	80,9	74,39	0	79,46	73,19	0	6,27	24	0	0	62,3	57,2	5,1	0,7	0,7
12.09.2024	-	-5,476	0	80,68	185,2	0	79,24	182,41	0	-103,17	24	0	0	62,3	57,2	5,15	0,7	0,7
13.09.2024	-	-17,903	0	79,3	404,51	0	77,86	398,44	0	-320,58	24	0	0	62,2	57,1	5,15	0,7	0,7
14.09.2024	-	-22,662	0	80,94	490,71	0	79,5	483,32	0	-403,82	24	0	0	62,3	57,1	5,15	0,7	0,7
15.09.2024	-	-15,944	0	80,6	371,23	0	79,16	365,63	0	-286,47	24	0	0	62,3	57,1	5,19	0,7	0,7
16.09.2024	-	-14,949	0	79,47	352,2	0	78,03	346,89	0	-268,86	24	0	0	62,3	57,1	5,16	0,7	0,7
17.09.2024	-	-19,013	0	42,87	517,09	0	42,09	512,53	0	-470,44	22	2	1	62,6	42,2	20,35	0,7	0,7
18.09.2024	-	-14,699	0	67,41	334,07	0	66,21	329,03	0	-262,82	20	4	1	62,3	57,2	5,1	0,7	0,7
19.09.2024	-	-25,018	0	68,77	519,21	0	67,53	511,39	0	-443,86	24	0	0	62,3	57,1	5,16	0,7	0,7
20.09.2024	-	-21,596	0	81,81	471,57	0	80,37	464,47	0	-384,1	24	0	0	62,3	57,3	5,03	0,7	0,7
21.09.2024	-	-23,21	0	82,11	500,4	0	80,67	492,85	0	-412,18	24	0	0	62,3	57,3	5	0,7	0,7
22.09.2024	-	-22,567	0	82,65	489,95	0	81,2	482,56	0	-401,36	24	0	0	62,3	57,2	5,04	0,7	0,7
23.09.2024	-	-13,834	0	81,7	334,1	0	80,26	329,06	0	-248,8	24	0	0	62,3	57,2	5,04	0,7	0,7
Итого:	-	-201,955	0	2471,96	6401,96	0	2428,26	6307,57	0	-3879,31	738	6	-	62,3	56,78	5,51	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 738 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2024	334,748	30590,74	27368,24	0	30055,25	26937,58	0
23.09.2024	132,793	33062,7	33770,2	0	32483,51	33245,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения