

#101875#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.11.2024 по 23.11.2024


Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
Абонентский номер 4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00155898	23.11.2024	19.11.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	714,254	702,061	12.193
Количество тепловой энергии, система 2	2195,714	2191,897	3.817

Подпись исполнителя _____



с 20.11.24 по ПЧ
по вх.



#101874#

Отчёт за период с 19.11.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4701
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155898
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
20.11.2024	-	1,048	0	84,14	75,07	0	82,43	73,81	0	8,62	24	0	0	67,7	61,4	6,3	0,7	0,7
21.11.2024	-	0,935	0	83,09	75,1	0	81,46	73,87	0	7,59	24	0	0	65,7	59,8	5,92	0,7	0,7
22.11.2024	-	0,921	0	83,28	74,84	0	81,74	73,69	0	8,05	24	0	0	63,2	57,5	5,62	0,7	0,7
23.11.2024	-	0,913	0	83,07	74,7	0	81,59	73,62	0	7,97	24	0	0	62,6	57	5,62	0,7	0,7
Итого:	-	3,817	0	333,58	299,71	0	327,22	294,99	0	32,23	96	0	-	64,8	58,92	5,86	0,7	0,7

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
19.11.2024	2191,897	88185,56	59342,76	0	86521,81	58396,66	0
23.11.2024	2195,714	88519,14	59642,47	0	86849,03	58691,65	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
