

#24475#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
4113
4735
ВКТ-7
00158942
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 1,595 | 0 | 177,37 | 175,65 | 0 | 175,1 | 174,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 43,5 | 9,12 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 1,735 | 0 | 178,98 | 177,11 | 0 | 176,44 | 175,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,2 | 45,4 | 9,85 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 1,822 | 0 | 181,01 | 179,07 | 0 | 178,35 | 177,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 46,2 | 10,22 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 1,894 | 0 | 181,97 | 179,98 | 0 | 179,17 | 178,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 47 | 10,59 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 1,899 | 0 | 182,08 | 180,09 | 0 | 179,24 | 178,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58 | 47,4 | 10,61 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 1,538 | 0 | 179,18 | 177,49 | 0 | 176,91 | 175,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 43,3 | 8,71 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 1,714 | 0 | 180,81 | 178,97 | 0 | 178,29 | 177,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 45,2 | 9,63 | 0,7 | 0,7 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 1,569 | 0 | 179,65 | 177,91 | 0 | 177,3 | 176,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 44 | 8,86 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 1,772 | 0 | 181,14 | 179,24 | 0 | 178,53 | 177,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56 | 46 | 9,94 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 1,934 | 0 | 182,53 | 180,49 | 0 | 179,64 | 178,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 47,9 | 10,77 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 2,057 | 0 | 183,45 | 181,33 | 0 | 180,35 | 179,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 49,3 | 11,44 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 0,928 | 0 | 77,03 | 76,07 | 0 | 75,61 | 75,13 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 63,7 | 51,4 | 12,27 | 0,7 | 0,7 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 2,009 | 0 | 182,16 | 180,02 | 0 | 179,16 | 178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60 | 48,8 | 11,22 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 2,037 | 0 | 183,02 | 180,85 | 0 | 179,95 | 178,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 49,1 | 11,34 | 0,7 | 0,7 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 1,931 | 0 | 168,09 | 166,05 | 0 | 165,19 | 164,11 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 61,6 | 49,9 | 11,7 | 0,7 | 0,7 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 2,083 | 0 | 182,97 | 180,76 | 0 | 179,88 | 178,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 49,5 | 11,6 | 0,7 | 0,7 | -1 |
| 12.03.2023 | 2,05 | 0 | 182,63 | 180,47 | 0 | 179,6 | 178,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 49 | 11,43 | 0,7 | 0,7 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 1,754 | 0 | 180,99 | 179,04 | 0 | 178,32 | 177,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,3 | 46,4 | 9,87 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 14.03.2023 | 1,276 | 0 | 177,6 | 176,06 | 0 | 175,67 | 174,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48,1 | 40,8 | 7,29 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 1,583 | 0 | 179,54 | 177,78 | 0 | 177,2 | 176,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53 | 44 | 8,96 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 1,715 | 0 | 180,69 | 178,81 | 0 | 178,13 | 177,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 45,7 | 9,64 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 1,615 | 0 | 180,5 | 178,68 | 0 | 178,03 | 176,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 45,1 | 9,11 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 1,36 | 0 | 178,98 | 177,36 | 0 | 176,91 | 175,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 42,1 | 7,71 | 0,7 | 0,7 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 1,249 | 0 | 178,93 | 177,42 | 0 | 176,93 | 175,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48,5 | 41,4 | 7,08 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 1,243 | 0 | 178,44 | 176,92 | 0 | 176,5 | 175,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48,3 | 41,2 | 7,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2023 | 1,349 | 0 | 178,82 | 177,22 | 0 | 176,73 | 175,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,9 | 42,2 | 7,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2023 | 1,307 | 0 | 178,57 | 177,02 | 0 | 176,51 | 175,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,3 | 41,9 | 7,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2023 | 1,039 | 0 | 176,47 | 175,09 | 0 | 174,79 | 173,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44,5 | 38,6 | 5,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 46,057 | 0 | 4933,6 | 4882,95 | 0 | 4864,43 | 4835,66 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 46,057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 656

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.02.2023 | 434,343 | 48045,26 | 47525,73 | 0 | 47377,37 | 47064,65 | 0 |
| 23.03.2023 | 480,4 | 52978,86 | 52408,68 | 0 | 52241,8 | 51900,31 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:30:16