

#24472#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4735  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00158942  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,51	0	196,63	195,44	0	194,15	193,68	0	0	24	0	0	51,6	43,8	7,8	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,423	0	196,31	195,2	0	194,03	193,52	0	0	24	0	0	50,2	42,9	7,36	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,45	0	197,27	196,12	0	194,9	194,38	0	0	24	0	0	51	43,6	7,46	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,372	0	196,93	195,83	0	194,63	194,15	0	0	24	0	0	50,2	43,2	7,07	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,395	0	195,82	194,68	0	193,47	192,99	0	0	24	0	0	50,7	43,5	7,24	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,37	0	195,45	194,34	0	193,17	192,66	0	0	24	0	0	50,2	43,1	7,09	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,306	0	195,08	194,02	0	192,92	192,34	0	0	24	0	0	49,5	42,7	6,78	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,29	0	195,71	194,66	0	193,53	192,98	0	0	24	0	0	49,6	42,9	6,68	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,383	0	196,46	195,31	0	194,08	193,61	0	0	24	0	0	50,8	43,6	7,14	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,497	0	196,55	195,3	0	194,01	193,48	0	0	24	0	0	52,5	44,8	7,72	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,493	0	196,16	194,94	0	193,69	193,17	0	0	24	0	0	51,8	44,1	7,73	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,541	0	196,51	195,23	0	193,94	193,38	0	0	24	0	0	52,8	44,8	7,98	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,61	0	196,68	195,35	0	194,03	193,47	0	0	24	0	0	53,6	45,3	8,32	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,709	0	197,23	195,8	0	194,46	193,85	0	0	24	0	0	55,1	46,2	8,81	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,685	0	197,76	196,35	0	195,02	194,41	0	0	24	0	0	54,8	46,1	8,68	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,526	0	196,05	194,8	0	193,53	193,03	0	0	24	0	0	52,4	44,4	7,92	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,473	0	195,53	194,32	0	193,14	192,55	0	0	24	0	0	51,5	43,8	7,64	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,389	0	195,22	194,08	0	192,9	192,4	0	0	24	0	0	50,4	43,2	7,22	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,334	0	196,11	195,01	0	193,86	193,33	0	0	24	0	0	50	43,1	6,89	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,305	0	195,63	194,55	0	193,4	192,87	0	0	24	0	0	49,7	43	6,77	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,367	0	195,53	194,41	0	193,23	192,73	0	0	24	0	0	50,3	43,2	7,1	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,435	0	196,09	194,91	0	193,69	193,15	0	0	24	0	0	51,2	43,7	7,42	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,422	0	195,81	194,63	0	193,47	192,9	0	0	24	0	0	50,7	43,4	7,37	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,378	0	195,27	194,14	0	192,99	192,46	0	0	24	0	0	50,1	42,9	7,15	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,328	0	196,11	195,01	0	193,9	193,33	0	0	24	0	0	49,7	42,8	6,88	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,261	0	196,84	195,78	0	194,68	194,1	0	0	24	0	0	49,4	42,9	6,49	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,237	0	197,49	196,42	0	195,32	194,74	0	0	24	0	0	49,4	43	6,35	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,239	0	199,58	198,48	0	197,31	196,73	0	0	24	0	0	49,7	43,4	6,29	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,193	0	198,98	197,96	0	196,78	196,28	0	0	24	0	0	48,4	42,4	6,07	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,373	0	198,18	197	0	195,82	195,23	0	0	24	0	0	50,8	43,8	7,03	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,393	0	197,62	196,45	0	195,27	194,69	0	0	24	0	0	50,7	43,6	7,14	0,7	0,7	-
Итого:	43,687	0	6092,59	6056,52	0	6019,32	6002,59	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,687																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2021	600,766	73551,16	73030,13	0	72565,97	72327,47	0
23.04.2021	644,453	79643,75	79086,65	0	78585,29	78330,06	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2021 17:35:12