

#24456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4736
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158942
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	0,69	0,343	28,11	22,25	27,62	22,01	5,61	24	0	0	61,2	45,4	15,8	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	0,704	0,36	28,26	22,13	27,76	21,89	5,87	24	0	0	61,2	45,4	15,74	0,7	0,7	7
26.03.2022	0,725	0,375	28,53	22,17	28,05	21,93	6,12	24	0	0	61,2	45,2	15,92	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	0,775	0,42	29,19	22,05	28,69	21,81	6,88	24	0	0	61,2	45,1	16,08	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	0,705	0,36	28,12	22,03	27,63	21,79	5,84	24	0	0	61,2	45,2	15,9	0,7	0,7	7
29.03.2022	0,734	0,387	28,64	22,08	28,14	21,84	6,3	24	0	0	61,2	45,3	15,86	0,7	0,7	4
30.03.2022	0,684	0,328	28,73	23,17	28,24	22,93	5,31	24	0	0	61,2	45,5	15,67	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	0,747	0,376	30,97	24,61	30,46	24,37	6,09	24	0	0	61,3	45,9	15,4	0,7	0,7	-
01.04.2022	0,745	0,366	30,72	24,49	30,21	24,25	5,96	24	0	0	61,3	45,7	15,58	0,7	0,7	-
02.04.2022	0,726	0,346	30,3	24,41	29,79	24,17	5,62	24	0	0	61,2	45,5	15,76	0,7	0,7	-
03.04.2022	0,791	0,415	31,31	24,29	30,79	24,05	6,74	24	0	0	61,2	45,6	15,68	0,7	0,7	-
04.04.2022	0,749	0,371	30,78	24,43	30,26	24,19	6,07	24	0	0	61,2	45,6	15,66	0,7	0,7	-
05.04.2022	0,747	0,369	30,55	24,25	30,04	24,01	6,03	24	0	0	61,2	45,6	15,66	0,7	0,7	-
06.04.2022	0,715	0,345	30,31	24,45	29,81	24,21	5,6	24	0	0	61,2	45,8	15,4	0,7	0,7	-
07.04.2022	0,696	0,329	30,01	24,37	29,51	24,13	5,38	24	0	0	61,2	46	15,27	0,7	0,7	-
08.04.2022	0,696	0,326	29,81	24,23	29,31	23,99	5,32	24	0	0	61,2	45,8	15,35	0,7	0,7	-
09.04.2022	0,723	0,357	30,09	24,01	29,59	23,77	5,82	24	0	0	61,2	45,8	15,44	0,7	0,7	-
10.04.2022	0,72	0,353	29,8	23,76	29,29	23,52	5,77	24	0	0	61,2	45,6	15,6	0,7	0,7	-
11.04.2022	0,719	0,356	29,81	23,79	29,32	23,55	5,77	24	0	0	61,2	45,7	15,58	0,7	0,7	-
12.04.2022	0,732	0,365	30,03	23,77	29,52	23,53	5,99	24	0	0	61,2	45,7	15,51	0,7	0,7	-
13.04.2022	0,697	0,335	29,46	23,71	28,96	23,47	5,49	24	0	0	61,2	45,8	15,42	0,7	0,7	-
14.04.2022	0,719	0,362	29,68	23,55	29,2	23,31	5,89	24	0	0	61,2	45,9	15,33	0,7	0,7	-
15.04.2022	0,775	0,418	30,58	23,53	30,07	23,29	6,78	24	0	0	61,2	45,8	15,44	0,7	0,7	-
16.04.2022	0,749	0,383	29,91	23,42	29,42	23,18	6,24	24	0	0	61,2	45,5	15,77	0,7	0,7	-
17.04.2022	0,745	0,383	29,85	23,35	29,34	23,11	6,23	24	0	0	61,2	45,5	15,74	0,7	0,7	-
18.04.2022	0,71	0,348	29,25	23,34	28,76	23,1	5,66	24	0	0	61,2	45,4	15,76	0,7	0,7	-
19.04.2022	0,728	0,369	29,51	23,24	29,01	23	6,01	24	0	0	61,2	45,5	15,65	0,7	0,7	-
20.04.2022	0,68	0,324	28,67	23,16	28,19	22,92	5,27	24	0	0	61,2	45,6	15,59	0,7	0,7	-
21.04.2022	0,746	0,395	29,69	22,97	29,18	22,73	6,45	24	0	0	61,3	45,8	15,42	0,7	0,7	-
22.04.2022	0,702	0,352	29	23,03	28,51	22,79	5,72	24	0	0	61,2	45,8	15,42	0,7	0,7	-
23.04.2022	0,725	0,39	28,57	22	28,11	21,77	6,34	23	1	1	61,3	45,8	15,41	0,7	0,7	-
Итого:	22,499	0	918,24	726,04	902,78	718,61	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,499															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	64,032	2224,6	1618,89	2187,14	1607,18
23.04.2022	86,531	3142,84	2344,93	3089,92	2325,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2022 7:28:08