

#24459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,687	0,403	22,1	15,35	21,71	15,11	6,6	24	0	0	61	42	18,94	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	0,681	0,398	21,83	15,2	21,45	14,96	6,49	24	0	0	61	41,9	19,05	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	0,702	0,413	22,08	15,14	21,71	14,91	6,8	24	0	0	61	41,8	19,12	0,7	0,7	6
27.03.2023	0,633	0,345	20,89	15,05	20,54	14,86	5,68	24	0	0	60,9	41,6	19,24	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	0,635	0,346	20,83	15	20,51	14,88	5,63	24	0	0	60,9	41,4	19,56	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	0,691	0,409	21,74	14,8	21,38	14,69	6,69	24	0	0	60,9	41,6	19,39	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,657	0,373	21,26	14,98	20,88	14,79	6,09	24	0	0	61	41,6	19,32	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	0,594	0,314	20,08	14,65	19,74	14,58	5,16	24	0	0	60,9	41,6	19,25	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	0,643	0,356	20,84	14,65	20,47	14,61	5,86	24	0	0	60,9	41,3	19,57	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	0,668	0,378	21,1	14,58	20,76	14,58	6,18	24	0	0	60,9	40,9	20,03	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	0,639	0,35	20,62	14,6	20,27	14,6	5,67	24	0	0	60,9	40,7	20,22	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	0,66	0,37	20,88	14,53	20,55	14,53	6,02	24	0	0	60,9	40,8	20,06	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	0,599	0,307	20,02	14,69	19,71	14,69	5,02	24	0	0	60,9	40,8	20,01	0,7	0,7	1
06.04.2023	0,656	0,365	20,92	14,61	20,58	14,61	5,97	24	0	0	60,9	40,8	20,14	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,618	0,326	20,33	14,63	19,99	14,63	5,36	24	0	0	60,9	41,1	19,83	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,574	0,291	19,59	14,56	19,28	14,53	4,75	24	0	0	60,9	41,6	19,3	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	0,597	0,323	20,02	14,49	19,7	14,47	5,23	24	0	0	60,9	41,6	19,29	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	0,62	0,345	20,34	14,45	20,03	14,42	5,61	24	0	0	61	41,7	19,26	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,601	0,323	20,03	14,44	19,71	14,42	5,29	24	0	0	60,9	41,8	19,14	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,567	0,294	19,52	14,43	19,2	14,38	4,82	24	0	0	60,9	41,9	18,96	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	0,626	0,357	20,48	14,38	20,15	14,33	5,82	24	0	0	61	42	19	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,592	0,32	19,94	14,39	19,59	14,36	5,23	24	0	0	61	42	18,97	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,623	0,349	20,39	14,35	20,05	14,34	5,71	24	0	0	61	41,8	19,14	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	0,617	0,34	20,16	14,32	19,86	14,32	5,54	24	0	0	61	41,6	19,35	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	0,579	0,302	19,59	14,33	19,27	14,33	4,94	24	0	0	60,9	41,5	19,42	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,559	0,284	19,24	14,3	18,93	14,3	4,63	24	0	0	60,9	41,4	19,48	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,594	0,315	19,72	14,24	19,39	14,24	5,15	24	0	0	60,9	41,4	19,56	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,63	0,355	20,72	14,69	20,35	14,56	5,79	24	0	0	60,8	41,7	19,12	0,7	0,7	-
21.04.2023	0,458	0,231	15,47	11,49	15,22	11,45	3,77	19	5	1	60,9	40,9	20,01	0,7	0,7	-
22.04.2023	0,585	0,304	19,32	14,03	19,01	14,03	4,98	24	0	0	60,9	40,8	20,04	0,7	0,7	-
23.04.2023	0,594	0,317	19,49	13,96	19,15	13,96	5,19	24	0	0	60,9	40,9	20,02	0,7	0,7	-
Итого:	19,179	0	629,54	449,31	619,14	447,47	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,179															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	302,56	11841,43	9191,8	11637,65	9095,57
23.04.2023	321,739	12470,97	9641,11	12256,79	9543,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 7:15:02