

#126791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4735

ВКТ-7

00158942

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,581	0	197,56	195,51	0	194,93	193,62	0	0	24	0	0	53,7	45,6	8,13	0,7	0,7	-
25.03.2025	1,476	0	197,06	195,08	0	194,52	193,3	0	0	24	0	0	52,2	44,6	7,61	0,7	0,7	-
26.03.2025	1,437	0	196,25	194,32	0	193,85	192,59	0	0	24	0	0	51,2	43,7	7,43	0,7	0,7	-
27.03.2025	1,481	0	196,34	194,36	0	193,86	192,55	0	0	24	0	0	51,8	44,2	7,64	0,7	0,7	-
28.03.2025	1,493	0	198,13	196,12	0	195,56	194,26	0	0	24	0	0	52,5	44,8	7,66	0,7	0,7	-
29.03.2025	1,266	0	197,07	195,26	0	194,79	193,56	0	0	24	0	0	49,2	42,7	6,52	0,7	0,7	-
30.03.2025	1,348	0	196,39	194,52	0	194,09	192,84	0	0	24	0	0	50	43,1	6,95	0,7	0,7	-
31.03.2025	1,381	0	196,46	194,59	0	194,09	192,9	0	0	24	0	0	50,3	43,1	7,14	0,7	0,7	-
01.04.2025	1,491	0	197,24	195,33	0	194,77	193,52	0	0	24	0	0	51,7	44	7,67	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,348	0	196,81	195,01	0	194,49	193,33	0	0	24	0	0	49,9	42,9	6,95	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,232	0	196,56	194,78	0	194,36	193,1	0	0	24	0	0	48,4	42,1	6,35	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,32	0	196,5	194,67	0	194,19	192,97	0	0	24	0	0	49,7	42,9	6,8	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,713	0	198,5	196,43	0	195,64	194,37	0	0	24	0	0	55,8	47,1	8,77	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,857	0	198,98	196,86	0	195,92	194,77	0	0	24	0	0	57,6	48,1	9,49	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,685	0	198,23	196,19	0	195,45	194,24	0	0	24	0	0	54,8	46,2	8,64	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,675	0	197,82	195,82	0	195,09	193,89	0	0	24	0	0	54,6	46	8,6	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,637	0	197,42	195,44	0	194,74	193,5	0	0	24	0	0	54	45,6	8,41	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,758	0	198,28	196,18	0	195,42	194,17	0	0	24	0	0	55,8	46,8	9,02	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,541	0	196,78	194,83	0	194,24	193,01	0	0	24	0	0	52,5	44,6	7,94	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,686	0	198,87	196,77	0	196,06	194,76	0	0	24	0	0	55,2	46,5	8,62	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,489	0	198,29	196,35	0	195,7	194,46	0	0	24	0	0	52,5	44,9	7,62	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,982	0	135,43	133,77	0	133,57	132,4	0	0	24	0	0	54,3	47	7,34	0,7	0,7	-
Итого:	32,877	0	4280,97	4238,19	0	4225,33	4198,11	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,877																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	481,302	50231,01	44418,89	0	49230,88	43401,29	0
14.04.2025	514,179	54511,98	48657,08	0	53456,21	47599,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:59:53