

#126790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
4113
4736
ВКТ-7
00158942
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,67	0,313	30,88	25,36	30,4	25,12	5,28	24	0	0	59,5	45,3	14,18	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,637	0,278	30,1	25,21	29,62	24,97	4,65	24	0	0	59,6	45,3	14,36	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,677	0,327	30,68	24,88	30,2	24,64	5,56	24	0	0	59,3	45,1	14,19	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,616	0,264	29,54	24,8	29,06	24,56	4,5	24	0	0	59,2	44,9	14,26	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,63	0,278	29,54	24,65	29,06	24,41	4,65	24	0	0	59,5	45,1	14,41	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,63	0,283	29,56	24,42	29,07	24,18	4,89	24	0	0	59,1	45	14,13	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,724	0,391	31,06	24,07	30,58	23,83	6,75	24	0	0	58,4	44,5	13,82	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,655	0,314	29,66	24,05	29,18	23,81	5,37	24	0	0	58,8	44,5	14,27	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,641	0,297	29,14	23,81	28,66	23,57	5,09	24	0	0	58,8	44,2	14,51	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,693	0,348	29,86	23,67	29,38	23,43	5,95	24	0	0	59	44,3	14,65	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,619	0,273	28,63	23,79	28,15	23,55	4,6	24	0	0	59,5	44,8	14,71	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,65	0,307	28,89	23,48	28,41	23,24	5,17	24	0	0	59,3	44,6	14,76	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,652	0,315	28,82	23,11	28,34	22,87	5,47	24	0	0	58	43,4	14,61	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,713	0,377	29,72	22,82	29,23	22,58	6,65	24	0	0	57,6	42,9	14,71	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,702	0,364	29,5	23,05	29,01	22,81	6,2	24	0	0	58,4	43,4	14,99	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,648	0,308	28,5	22,95	28,02	22,71	5,31	24	0	0	58,1	43,2	14,89	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,595	0,256	27,41	22,78	26,93	22,54	4,39	24	0	0	58,2	43,1	15,02	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,655	0,327	28,54	22,56	28,06	22,32	5,74	24	0	0	57,2	42,5	14,69	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,59	0,274	27,53	22,42	27,05	22,18	4,87	24	0	0	56,5	42,3	14,23	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,585	0,272	27,37	22,28	26,9	22,04	4,86	24	0	0	56,3	42,2	14,1	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,618	0,312	27,97	22,15	27,5	21,91	5,59	24	0	0	56,4	42,6	13,81	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,608	0,32	26	20,2	25,61	20,03	5,58	24	0	0	57,1	42,6	14,45	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,593	0,255	26,52	22,12	26,07	21,88	4,19	24	0	0	60,3	44,7	15,57	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,612	0,257	27,62	23,25	27,13	23,01	4,12	24	0	0	61,3	45,6	15,64	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,683	0,338	28,68	22,92	28,19	22,68	5,51	24	0	0	60,9	45,6	15,34	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,585	0,241	27,06	22,97	26,58	22,73	3,85	24	0	0	61,2	45,9	15,33	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,67	0,322	28,33	22,86	27,85	22,62	5,23	24	0	0	61,1	45,7	15,42	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,706	0,361	29	22,85	28,49	22,61	5,88	24	0	0	61	45,5	15,51	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,632	0,285	27,61	22,78	27,13	22,54	4,59	24	0	0	61	45,2	15,76	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,653	0,299	27,54	22,39	27,06	22,15	4,91	24	0	0	60,9	44,9	16,02	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,65	0,298	27,23	22,11	26,75	21,87	4,88	24	0	0	60,9	44,7	16,23	0,7	0,7	-
Итого:	19,992	0	888,49	720,76	873,67	713,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,992															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	384,768	15998,64	12946,6	15723,26	12813,47
23.04.2025	404,76	16887,13	13667,36	16596,93	13526,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:41:29