

#24464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,648	0,371	17,76	11,47	17,49	11,47	6,02	24	0	0	61,4	37,3	24,15	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,663	0,387	18,03	11,43	17,71	11,43	6,28	24	0	0	61,4	37,1	24,31	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,609	0,33	17,22	11,6	16,92	11,6	5,32	24	0	0	61,4	37	24,36	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,568	0,289	16,62	11,7	16,36	11,7	4,66	24	0	0	61,3	37,2	24,13	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,582	0,308	16,91	11,71	16,62	11,71	4,91	24	0	0	61,4	37,2	24,2	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,662	0,384	18,21	11,68	17,9	11,68	6,22	24	0	0	61,5	37,5	23,97	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,645	0,351	19,38	13,33	19,08	13,33	5,75	24	0	0	61	38,8	22,12	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,716	0,405	20,97	14,02	20,57	14,02	6,55	24	0	0	61,6	39,2	22,36	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,66	0,358	19,09	12,97	18,77	12,97	5,8	24	0	0	61,4	38	23,37	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,694	0,41	18,44	11,49	18,15	11,49	6,66	24	0	0	61,1	36,1	25	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,647	0,385	16,49	9,93	16,21	9,93	6,28	24	0	0	61	34,3	26,72	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,582	0,318	15,27	9,86	15,02	9,86	5,16	24	0	0	61	33,9	27,14	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,605	0,338	15,66	9,93	15,41	9,93	5,48	24	0	0	61	33,8	27,28	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,654	0,39	16,49	9,94	16,21	9,94	6,27	24	0	0	61,2	33,9	27,32	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,668	0,427	16,29	9,12	16	9,12	6,88	24	0	0	61,2	34	27,18	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,606	0,335	15,63	9,94	15,37	9,94	5,43	24	0	0	61,1	33,7	27,41	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,705	0,438	17,31	9,84	17,02	9,84	7,18	24	0	0	61	34,3	26,73	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,605	0,348	15,76	9,86	15,49	9,86	5,63	24	0	0	61,2	34,6	26,59	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,609	0,354	15,99	9,98	15,73	9,98	5,75	24	0	0	61,1	35,3	25,84	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,599	0,351	15,78	9,78	15,5	9,78	5,72	24	0	0	61,2	35,4	25,76	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,626	0,356	16,91	10,84	16,63	10,84	5,79	24	0	0	61,4	36,6	24,84	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,591	0,31	17,18	11,89	16,89	11,89	5	24	0	0	61,5	37,4	24,06	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,658	0,385	18,13	11,71	17,83	11,71	6,12	24	0	0	61,6	37,5	24,09	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,62	0,339	17,6	11,82	17,31	11,82	5,49	24	0	0	61,5	37,6	23,96	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,617	0,336	17,27	11,52	16,98	11,52	5,46	24	0	0	61,5	37,4	24,15	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,586	0,309	16,84	11,61	16,58	11,61	4,97	24	0	0	61,4	37,2	24,29	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,65	0,365	17,82	11,6	17,53	11,6	5,93	24	0	0	61,5	37	24,51	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,553	0,275	16,19	11,54	15,95	11,54	4,41	24	0	0	61,4	36,9	24,53	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,653	0,367	17,92	11,67	17,61	11,67	5,94	24	0	0	61,6	37	24,52	0,7	0,7	-
Итого:	18,281	0	499,16	323,78	490,84	323,78	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,281															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	435,122	14450,41	10289,62	14205,72	10201,31
22.05.2021	453,403	14949,57	10613,4	14696,56	10525,09

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 15:19:21