

# #24449#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4736  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00158942  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,731	0,383	29,42	22,92	28,92	22,68	6,24	24	0	0	61,2	45,8	15,47	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,683	0,333	28,42	22,73	27,93	22,49	5,44	24	0	0	61,2	45,6	15,62	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,66	0,308	27,67	22,39	27,19	22,15	5,04	24	0	0	61,2	45,3	15,91	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,723	0,365	28,44	22,21	27,94	21,97	5,97	24	0	0	61,2	44,8	16,35	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,749	0,389	28,75	22,16	28,25	21,92	6,33	24	0	0	61,2	44,7	16,52	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,719	0,352	28,11	22,12	27,62	21,88	5,74	24	0	0	61,2	44,4	16,76	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,726	0,354	28,11	22,04	27,63	21,8	5,83	24	0	0	61,2	44,4	16,85	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,739	0,374	28,33	21,97	27,85	21,73	6,12	24	0	0	61,2	44,3	16,86	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,817	0,453	29,44	21,82	28,94	21,58	7,36	24	0	0	61,2	44,3	16,94	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,719	0,355	27,8	21,77	27,32	21,53	5,79	24	0	0	61,2	44,2	16,99	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,666	0,299	26,93	21,8	26,44	21,56	4,88	24	0	0	61,1	44	17,11	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,754	0,389	28,29	21,73	27,79	21,49	6,3	24	0	0	61,2	44,2	17,03	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,72	0,364	27,67	21,53	27,19	21,29	5,9	24	0	0	61,2	44,2	16,96	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,731	0,364	28,05	21,84	27,56	21,6	5,96	24	0	0	61,2	44,3	16,92	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,688	0,323	27,39	21,86	26,91	21,62	5,29	24	0	0	61,2	44,3	16,9	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,752	0,39	28,24	21,64	27,75	21,4	6,35	24	0	0	61,2	44,2	16,94	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,739	0,376	28,11	21,72	27,62	21,48	6,14	24	0	0	61,2	44,3	16,89	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,648	0,292	26,76	21,76	26,28	21,52	4,76	24	0	0	61,2	44,6	16,63	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,754	0,398	28,38	21,67	27,89	21,43	6,46	24	0	0	61,2	44,6	16,62	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,682	0,325	27,19	21,61	26,7	21,37	5,33	24	0	0	61,2	44,4	16,79	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,718	0,359	27,57	21,45	27,08	21,21	5,87	24	0	0	61,2	44,3	16,88	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,765	0,41	28,19	21,29	27,7	21,05	6,65	24	0	0	61,3	44,2	17,01	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,683	0,332	26,79	21,16	26,31	20,92	5,39	24	0	0	61,2	44,2	16,96	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,742	0,379	27,6	21,18	27,11	20,94	6,17	24	0	0	61,2	44	17,24	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,679	0,321	26,59	21,14	26,11	20,9	5,21	24	0	0	61,2	43,9	17,27	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,614	0,259	25,58	21,14	25,1	20,9	4,2	24	0	0	61,2	44,1	17,06	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,722	0,36	29,61	23,47	29,11	23,23	5,88	24	0	0	61,3	45,8	15,53	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,745	0,366	32,32	26,04	31,78	25,8	5,98	24	0	0	61,4	46,7	14,64	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,756	0,374	32,44	26,09	31,89	25,85	6,04	24	0	0	61,4	46,5	14,92	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,811	0,431	33,12	25,82	32,58	25,58	7	24	0	0	61,4	46,6	14,78	0,7	0,7	-
Итого:	21,635	0	851,31	668,07	836,49	660,87	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,635															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	86,531	3142,84	2344,93	3089,92	2325,79
23.05.2022	108,166	3994,15	3013	3926,41	2986,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 17:37:07