

#24461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,564	0,288	18,95	13,98	18,68	13,98	4,7	24	0	0	60,8	41	19,85	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,641	0,362	20,18	13,93	19,85	13,93	5,92	24	0	0	60,9	40,9	20,03	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,655	0,379	20,19	13,63	19,84	13,63	6,21	24	0	0	60,8	40,4	20,38	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,628	0,346	19,68	13,7	19,38	13,7	5,68	24	0	0	60,8	40,1	20,7	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,674	0,404	20,11	13,16	19,77	13,16	6,61	24	0	0	60,8	40,2	20,64	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,643	0,375	19,58	13,16	19,26	13,16	6,1	24	0	0	60,8	40,3	20,56	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,592	0,306	19,09	13,73	18,77	13,73	5,04	24	0	0	60,7	39,8	20,89	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,645	0,368	19,76	13,44	19,45	13,44	6,01	24	0	0	60,8	39,9	20,88	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,578	0,29	18,79	13,75	18,49	13,75	4,74	24	0	0	60,8	39,8	20,97	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,635	0,301	23,58	18,44	23,19	18,34	4,85	24	0	0	61	42,6	18,43	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,712	0,325	30,24	24,69	29,74	24,45	5,29	24	0	0	61,2	45,4	15,87	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,787	0,399	31,35	24,62	30,83	24,38	6,45	24	0	0	61,3	45,2	16,02	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,691	0,304	29,78	24,61	29,29	24,37	4,92	24	0	0	61,2	45,2	16,05	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,716	0,328	30,21	24,62	29,71	24,38	5,33	24	0	0	61,2	45,2	16,02	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,746	0,357	30,62	24,5	30,1	24,26	5,84	24	0	0	61,3	45,4	15,88	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,757	0,385	30,78	24,27	30,27	24,03	6,24	24	0	0	61,2	45,6	15,63	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,727	0,348	30,49	24,56	29,99	24,32	5,67	24	0	0	61,2	45,6	15,63	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,7	0,328	30,08	24,52	29,6	24,28	5,32	24	0	0	61,2	45,8	15,44	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,65	0,327	24,17	18,63	23,77	18,4	5,37	24	0	0	60,9	43,4	17,5	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,602	0,304	20,51	15,36	20,18	15,19	4,99	24	0	0	60,8	41,2	19,57	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,627	0,341	21,09	15,32	20,72	15,14	5,58	24	0	0	60,8	41,5	19,27	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,626	0,342	20,85	15	20,5	14,89	5,61	24	0	0	60,7	41,4	19,33	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,625	0,333	20,67	14,93	20,34	14,89	5,45	24	0	0	60,7	41	19,7	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,613	0,321	20,43	14,83	20,08	14,83	5,25	24	0	0	60,7	40,8	19,9	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,659	0,322	25,26	19,73	24,84	19,58	5,26	24	0	0	61	43,8	17,24	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,744	0,385	29,59	23,09	29,09	22,85	6,24	24	0	0	61,2	45,4	15,82	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,699	0,338	28,94	23,15	28,44	22,91	5,53	24	0	0	61,2	45,5	15,75	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,726	0,377	29,2	22,8	28,71	22,56	6,15	24	0	0	61,3	45,7	15,55	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,693	0,348	28,75	22,85	28,26	22,61	5,65	24	0	0	61,3	45,9	15,4	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,68	0,332	28,69	23	28,21	22,76	5,45	24	0	0	61,2	46	15,25	0,7	0,7	-
Итого:	20,035	0	741,61	566	729,35	561,9	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,035															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	321,739	12470,97	9641,11	12256,79	9543,04
23.05.2023	341,774	13212,58	10207,11	12986,14	10104,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:23:51