

#131128#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,653	0,304	26,94	21,75	26,46	21,51	4,95	24	0	0	60,7	44,3	16,44	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,647	0,289	26,6	21,65	26,12	21,41	4,71	24	0	0	60,7	43,8	16,96	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,655	0,294	26,57	21,47	26,09	21,23	4,86	24	0	0	60,3	43,3	17,04	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,74	0,38	27,89	21,31	27,41	21,07	6,34	24	0	0	60,1	43,1	16,99	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,673	0,312	26,69	21,36	26,21	21,12	5,09	24	0	0	60,3	43,2	17,19	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,696	0,338	27,05	21,22	26,56	20,98	5,58	24	0	0	60,3	43,3	16,99	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,7	0,339	26,96	21,1	26,48	20,86	5,62	24	0	0	60,5	43,3	17,18	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,646	0,295	25,96	20,89	25,48	20,65	4,83	24	0	0	60,2	43,1	17,12	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,643	0,298	25,48	20,29	25,02	20,05	4,97	24	0	0	60,2	43,2	17,05	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,661	0,333	25,54	19,82	25,1	19,58	5,52	24	0	0	60	43,1	16,87	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,701	0,352	27,15	20,94	26,67	20,7	5,97	24	0	0	59,5	43	16,51	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,673	0,299	29,97	24,7	29,46	24,47	4,99	24	0	0	59,7	44,3	15,43	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,692	0,291	33,56	28,47	33,04	28,23	4,81	24	0	0	59,8	45,5	14,34	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,71	0,311	33,6	28,09	33,09	27,85	5,24	24	0	0	59,4	45,1	14,32	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,715	0,316	33,55	27,9	33,05	27,66	5,39	24	0	0	59	44,6	14,35	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,716	0,319	33,54	27,85	33,04	27,61	5,43	24	0	0	59	44,6	14,35	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,759	0,366	34,14	27,61	33,62	27,37	6,25	24	0	0	58,7	44,4	14,31	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,666	0,282	32,61	27,51	32,12	27,27	4,85	24	0	0	58,1	43,9	14,12	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,681	0,283	32,58	27,52	32,08	27,28	4,8	24	0	0	59,1	44,4	14,62	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,686	0,304	32,69	27,36	32,2	27,12	5,08	24	0	0	58,8	44,4	14,38	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,707	0,323	32,92	27,14	32,43	26,9	5,53	24	0	0	58,6	44,3	14,23	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,672	0,286	32,11	27,05	31,62	26,81	4,81	24	0	0	58,7	44,2	14,51	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,681	0,292	32,14	26,9	31,66	26,66	5	24	0	0	58,6	44	14,59	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,632	0,248	31,47	26,93	30,99	26,69	4,3	24	0	0	58,1	43,8	14,31	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,758	0,396	33,59	26,37	33,11	26,13	6,98	24	0	0	57,1	43,3	13,79	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,661	0,284	31,82	26,63	31,33	26,39	4,94	24	0	0	58	43,8	14,23	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,619	0,247	31,05	26,53	30,57	26,29	4,28	24	0	0	58	43,9	14,11	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,672	0,311	31,79	26,17	31,31	25,93	5,38	24	0	0	58	44	14	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,657	0,301	31	25,57	30,52	25,33	5,19	24	0	0	58	43,9	14,14	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,656	0,295	30,59	25,24	30,11	25	5,11	24	0	0	58,1	43,8	14,3	0,7	0,7	-
Итого:	20,428	0	907,55	743,34	892,95	736,15	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,428															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	404,76	16887,13	13667,36	16596,93	13526,86
23.05.2025	425,188	17794,68	14410,7	17489,88	14263,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:06:55