

# #24463#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4736  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00158942  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,693	0,403	18,61	11,75	18,28	11,75	6,53	24	0	0	61,6	37	24,58	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,664	0,38	18,05	11,59	17,75	11,59	6,16	24	0	0	61,6	37,1	24,49	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,639	0,353	17,86	11,87	17,58	11,87	5,71	24	0	0	61,6	37,2	24,34	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,651	0,361	18,03	11,89	17,75	11,89	5,86	24	0	0	61,6	37,2	24,4	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,668	0,383	18,35	11,81	18,04	11,81	6,23	24	0	0	61,5	37,2	24,29	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,7	0,417	18,6	11,57	18,29	11,57	6,72	24	0	0	61,5	36,9	24,61	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,648	0,365	17,81	11,59	17,52	11,59	5,93	24	0	0	61,5	36,7	24,78	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,744	0,462	19,23	11,37	18,91	11,37	7,54	24	0	0	61,4	36,6	24,7	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,703	0,425	18,57	11,37	18,26	11,37	6,89	24	0	0	61,5	36,7	24,74	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,685	0,406	18,27	11,4	17,95	11,4	6,55	24	0	0	61,5	36,8	24,77	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,623	0,344	17,26	11,42	16,99	11,42	5,57	24	0	0	61,5	36,9	24,53	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,618	0,342	17,22	11,44	16,94	11,44	5,5	24	0	0	61,5	37,2	24,32	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,617	0,349	17,34	11,44	17,07	11,44	5,63	24	0	0	61,5	37,7	23,79	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,607	0,335	17,05	11,33	16,76	11,33	5,43	24	0	0	61,5	37,7	23,86	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,631	0,364	17,5	11,35	17,2	11,35	5,85	24	0	0	61,6	37,9	23,69	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,635	0,367	17,9	11,69	17,62	11,69	5,93	24	0	0	61,6	38,5	23,09	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,668	0,395	19,2	12,51	18,85	12,51	6,34	24	0	0	61,7	39,4	22,31	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,656	0,386	19	12,47	18,67	12,47	6,2	24	0	0	61,7	39,5	22,28	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,573	0,294	17,53	12,5	17,27	12,5	4,77	24	0	0	61,6	39,5	22,15	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,647	0,374	18,33	11,96	18,05	11,96	6,09	24	0	0	61,7	39,2	22,55	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,671	0,399	18,79	12,03	18,46	12,03	6,43	24	0	0	61,7	39	22,73	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,574	0,299	17,14	12,03	16,87	12,03	4,84	24	0	0	61,6	38,7	22,94	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,654	0,382	18,32	11,87	18,04	11,87	6,17	24	0	0	61,7	38,7	23	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,622	0,353	17,87	11,92	17,58	11,92	5,66	24	0	0	61,7	38,6	23,11	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,637	0,376	17,81	11,47	17,53	11,47	6,06	24	0	0	61,7	38,5	23,12	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,624	0,364	17,56	11,41	17,28	11,41	5,87	24	0	0	61,7	38,8	22,92	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,589	0,326	17,27	11,72	16,99	11,72	5,27	24	0	0	61,6	39,2	22,5	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,557	0,297	16,83	11,76	16,57	11,76	4,81	24	0	0	61,7	39,6	22,09	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,555	0,303	16,89	11,74	16,61	11,74	4,87	24	0	0	61,7	40,1	21,63	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,557	0,309	16,9	11,64	16,63	11,64	4,99	24	0	0	61,7	40,5	21,17	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,533	0,29	16,63	11,7	16,37	11,7	4,67	24	0	0	61,7	40,7	20,99	0,7	0,7	-
Итого:	19,643	0	553,72	363,61	544,68	363,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,643															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	453,403	14949,57	10613,4	14696,56	10525,09
22.06.2021	473,046	15503,29	10977,01	15241,24	10888,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:35:06