

#88577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,551	0,231	26,5	22,54	26,02	22,3	3,72	24	0	0	61	46,5	14,56	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,513	0,197	25,91	22,49	25,43	22,25	3,18	24	0	0	61	46,5	14,49	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,632	0,312	27,54	22,21	27,06	21,97	5,09	24	0	0	61,1	46,5	14,59	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,53	0,217	25,96	22,25	25,48	22,01	3,47	24	0	0	61	46,5	14,49	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,555	0,24	26,35	22,18	25,87	21,94	3,93	24	0	0	61	46,6	14,39	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,597	0,284	26,91	22,08	26,43	21,84	4,59	24	0	0	61	46,5	14,53	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,562	0,244	26,24	22,02	25,76	21,78	3,98	24	0	0	61	46,4	14,59	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,581	0,268	26,56	21,99	26,08	21,75	4,33	24	0	0	61	46,5	14,54	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,538	0,226	25,83	21,95	25,35	21,71	3,64	24	0	0	61	46,5	14,5	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,563	0,26	26,44	21,88	25,96	21,64	4,32	24	0	0	60	45,8	14,22	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,563	0,283	21,99	17,01	21,62	16,91	4,71	24	0	0	60,5	43,9	16,58	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,544	0,282	19,21	14,34	18,94	14,31	4,63	24	0	0	60,3	41,6	18,7	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,211	0,118	9,22	6,02	9,12	6,02	3,1	24	0	0	49,8	40,2	9,6	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,054	0,053	2,12	0,07	2,12	0,07	2,05	24	0	0	25,1	21,5	3,63	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,043	0,043	1,97	0,06	1,97	0,06	1,91	24	0	0	21,6	20,6	1,07	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,022	0,022	1,23	0,01	1,23	0,01	1,22	24	0	0	20,2	18,9	1,34	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,025	0,025	1,39	0,03	1,39	0,03	1,36	24	0	0	20	19,2	0,85	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,031	0,031	1,62	0,04	1,62	0,04	1,58	24	0	0	19,7	19	0,78	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,025	0,025	1,22	0,03	1,22	0,03	1,19	24	0	0	19,6	18,9	0,69	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,024	0,024	1,33	0,02	1,33	0,02	1,31	24	0	0	19,5	18,7	0,82	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,021	0,021	1,16	0,01	1,16	0,01	1,15	24	0	0	19,2	17,6	1,6	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,034	0,034	1,8	0,08	1,8	0,08	1,72	24	0	0	19,9	18,4	1,45	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,036	0,036	1,82	0,08	1,82	0,08	1,74	24	0	0	20,8	19,1	1,66	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,028	0,028	1,42	0,03	1,42	0,03	1,39	24	0	0	20,6	18,8	1,77	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,05	0,049	6,85	4,52	6,85	4,52	2,33	24	0	0	21,6	21,8	-0,18	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,247	0,18	18,86	14,62	18,76	14,62	4,14	24	0	0	33,4	25,8	7,63	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,638	0,314	24,92	19,51	24,51	19,35	5,16	24	0	0	60,7	43,9	16,76	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,658	0,315	28,01	22,6	27,52	22,36	5,16	24	0	0	60,9	45,6	15,37	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,578	0,239	26,58	22,46	26,1	22,22	3,88	24	0	0	61	45,5	15,45	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,639	0,302	27,39	22,24	26,91	22	4,91	24	0	0	61	45,6	15,36	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,587	0,249	26,52	22,23	26,04	21,99	4,05	24	0	0	61	45,4	15,51	0,7	0,7	-
Итого:	10,68	0	490,87	387,6	482,89	383,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,68															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	193,86	7445,7	5823,13	7318,79	5758,86
23.06.2024	204,54	7936,57	6210,73	7801,68	6142,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 12:35:56