

#134112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,602	0,246	29,75	25,23	29,27	24,99	4,28	24	0	0	57,8	43,6	14,18	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,685	0,335	31,13	25,03	30,65	24,79	5,86	24	0	0	57,6	43,5	14,01	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,645	0,292	30,43	25,08	29,95	24,84	5,11	24	0	0	58	43,9	14,08	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,658	0,313	30,3	24,65	29,82	24,41	5,41	24	0	0	58,2	44,1	14,04	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,583	0,267	28,13	23,3	27,65	23,06	4,59	24	0	0	58,6	44,9	13,69	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,572	0,258	27,81	23,13	27,33	22,89	4,44	24	0	0	58,4	44,6	13,71	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,541	0,23	27,21	23,04	26,73	22,8	3,93	24	0	0	58,3	44,5	13,8	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,573	0,261	27,66	22,89	27,18	22,65	4,53	24	0	0	58,1	44,4	13,66	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,614	0,311	28,39	22,7	27,91	22,46	5,45	24	0	0	57,7	44,4	13,37	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,586	0,291	26,92	21,8	26,46	21,57	4,89	23	1	1	58,9	45	13,96	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,68	0,398	28,69	21,43	28,21	21,21	7	24	0	0	57,4	44,2	13,2	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,313	0,183	19,83	14,74	19,61	14,65	4,96	24	0	0	44,7	38,4	6,3	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,13	0,128	4,3	0,44	4,3	0,44	3,86	24	0	0	33	24,4	8,61	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,125	0,121	4,43	0,54	4,43	0,54	3,89	24	0	0	30,7	24	6,65	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,112	0,111	4,39	0,46	4,39	0,46	3,93	24	0	0	27,9	22,3	5,66	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,114	0,113	4,67	0,45	4,67	0,45	4,22	24	0	0	25,7	21,5	4,2	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,089	0,088	3,89	0,35	3,89	0,35	3,54	24	0	0	24,9	20,3	4,52	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,079	0,078	3,72	0,32	3,72	0,32	3,4	24	0	0	23,7	19,8	3,92	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,094	0,093	4,44	0,41	4,44	0,41	4,03	24	0	0	22,8	19,6	3,2	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,063	0,062	3,06	0,24	3,06	0,24	2,82	24	0	0	22,2	18,9	3,25	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,076	0,074	3,68	0,35	3,68	0,35	3,33	24	0	0	22,2	19	3,2	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,053	0,053	2,81	0,25	2,81	0,25	2,56	24	0	0	21,5	18,7	2,8	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,09	0,088	4,67	0,47	4,67	0,47	4,2	24	0	0	21,1	18,9	2,15	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,088	0,087	21,1	16,97	21,1	16,97	4,13	24	0	0	21,3	21,2	0,04	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,472	0,303	33,45	27,14	33,2	27,02	6,18	24	0	0	38,9	30,4	8,55	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,618	0,263	28,76	24,04	28,28	23,8	4,48	24	0	0	58,5	43,7	14,81	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,614	0,262	28,73	24,04	28,25	23,8	4,45	24	0	0	58,9	44,1	14,78	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,597	0,245	28,5	24,14	28,02	23,9	4,12	24	0	0	59,3	44,4	14,88	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,563	0,214	27,47	23,63	26,99	23,39	3,6	24	0	0	59,1	44,1	14,96	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,635	0,294	28,66	23,43	28,18	23,19	4,99	24	0	0	58,9	44,2	14,71	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,615	0,272	28,38	23,56	27,9	23,32	4,58	24	0	0	59,1	44,3	14,74	0,7	0,7	-
Итого:	12,279	0	605,36	464,25	596,75	459,99	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,279															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	425,188	17794,68	14410,7	17489,88	14263,01
23.06.2025	437,467	18400,04	14874,95	18086,63	14723

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:08:33