

#24447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4736
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158942
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,647	0,293	30,35	25,3	29,85	25,06	4,79	24	0	0	61,3	47,2	14,12	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,603	0,27	29,94	25,27	29,47	25,03	4,44	24	0	0	60,3	46,8	13,43	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,595	0,279	28,86	24,11	28,38	23,87	4,51	24	0	0	61,3	47,9	13,42	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,593	0,298	28,12	23,06	27,64	22,82	4,82	24	0	0	61,3	48,2	13,05	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,572	0,279	27,79	23,07	27,31	22,83	4,48	24	0	0	61,3	48,3	12,99	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,575	0,275	27,81	23,07	27,32	22,83	4,49	24	0	0	61,3	48,2	13,14	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,587	0,289	28,04	23,1	27,55	22,86	4,69	24	0	0	61,3	48,2	13,12	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,596	0,297	28	22,9	27,52	22,66	4,86	24	0	0	61,3	48,2	13,07	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,536	0,234	26,96	22,9	26,48	22,66	3,82	24	0	0	61,3	47,9	13,37	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,617	0,314	28,16	22,84	27,67	22,6	5,07	24	0	0	61,3	47,7	13,58	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,575	0,272	27,47	22,78	26,99	22,54	4,45	24	0	0	61,3	47,8	13,52	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,577	0,264	27,84	23,31	27,36	23,07	4,29	24	0	0	61,2	47,5	13,65	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,624	0,283	29,68	24,8	29,18	24,56	4,62	24	0	0	61	47,2	13,85	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,663	0,317	30,19	24,78	29,71	24,54	5,17	24	0	0	61,2	47,1	14,09	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,618	0,274	29,44	24,75	28,96	24,51	4,45	24	0	0	61,2	47,1	14,12	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,628	0,283	29,57	24,74	29,08	24,5	4,58	24	0	0	61,2	46,9	14,28	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,738	0,389	31,14	24,52	30,62	24,28	6,34	24	0	0	61,1	46,6	14,45	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,659	0,308	29,81	24,51	29,31	24,27	5,04	24	0	0	61,1	46,6	14,52	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,658	0,304	29,8	24,53	29,31	24,29	5,02	24	0	0	61	46,4	14,56	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,62	0,278	29,28	24,52	28,79	24,28	4,51	24	0	0	61	46,7	14,3	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,655	0,307	29,75	24,44	29,26	24,2	5,06	24	0	0	61	46,6	14,34	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,644	0,296	29,48	24,41	28,99	24,17	4,82	24	0	0	61	46,5	14,51	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,666	0,317	29,71	24,3	29,22	24,06	5,16	24	0	0	61	46,3	14,65	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,669	0,313	29,71	24,31	29,21	24,07	5,14	24	0	0	61	46,3	14,7	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,657	0,307	29,49	24,21	29	23,97	5,03	24	0	0	61	46,3	14,66	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,645	0,296	29,42	24,33	28,94	24,09	4,85	24	0	0	61	46,5	14,49	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,659	0,316	29,86	24,45	29,35	24,21	5,14	24	0	0	61	46,7	14,26	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,593	0,259	28,79	24,3	28,31	24,06	4,25	24	0	0	61	47	13,97	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,617	0,287	29,22	24,25	28,74	24,01	4,73	24	0	0	61	47,3	13,72	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,584	0,252	28,57	24,18	28,09	23,94	4,15	24	0	0	61	47,2	13,77	0,7	0,7	-
Итого:	18,67	0	872,25	722,04	857,61	714,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,67															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	123,379	4684,74	3550,2	4606,61	3519,14
23.07.2022	142,049	5556,99	4272,24	5464,22	4233,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2022 7:47:54