

#90858#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,655	0,314	27,58	22,17	27,09	21,93	5,16	24	0	0	61	45,6	15,46	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,609	0,275	26,77	22,07	26,28	21,83	4,45	24	0	0	61	45,6	15,41	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,565	0,237	26,25	22,1	25,77	21,86	3,91	24	0	0	61	45,9	15,04	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,603	0,284	26,97	22,11	26,49	21,87	4,62	24	0	0	61	46,3	14,69	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,589	0,272	26,61	21,94	26,13	21,7	4,43	24	0	0	61,2	46,6	14,57	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,532	0,213	25,37	21,67	24,89	21,43	3,46	24	0	0	61,4	46,5	14,88	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,569	0,258	25,96	21,6	25,48	21,36	4,12	24	0	0	61,4	46,5	14,85	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,542	0,227	25,5	21,61	25,02	21,37	3,65	24	0	0	61,4	46,5	14,89	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,635	0,31	26,76	21,48	26,28	21,24	5,04	24	0	0	61,4	46,1	15,31	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,601	0,271	26,1	21,47	25,62	21,23	4,39	24	0	0	61,3	45,7	15,6	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,609	0,278	26,16	21,4	25,68	21,16	4,52	24	0	0	61,4	45,6	15,74	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,549	0,218	25,15	21,43	24,67	21,19	3,48	24	0	0	61,3	45,5	15,8	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,576	0,245	25,72	21,53	25,24	21,29	3,95	24	0	0	61,4	45,7	15,64	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,565	0,239	25,55	21,48	25,07	21,24	3,83	24	0	0	61,4	45,8	15,51	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,575	0,249	25,74	21,48	25,26	21,24	4,02	24	0	0	61,4	45,9	15,44	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,535	0,213	25,08	21,41	24,6	21,17	3,43	24	0	0	61,4	46,1	15,26	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,623	0,329	26,69	21,13	26,22	20,91	5,31	24	0	0	61,5	47,3	14,2	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,528	0,232	26,5	22,56	26,02	22,32	3,7	24	0	0	61,4	48,1	13,38	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,486	0,178	26,87	23,75	26,39	23,51	2,88	24	0	0	61,4	48,3	13,13	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,484	0,152	29,35	26,72	28,87	26,48	2,39	24	0	0	61,5	48,8	12,7	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,538	0,205	30,09	26,61	29,6	26,37	3,23	24	0	0	61,5	48,7	12,82	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,506	0,175	29,76	26,77	29,28	26,53	2,75	24	0	0	61,5	48,8	12,69	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,51	0,186	29,8	26,63	29,31	26,39	2,92	24	0	0	61,6	49	12,51	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,529	0,205	29,98	26,48	29,48	26,24	3,24	24	0	0	61,6	49	12,52	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,529	0,202	29,78	26,33	29,28	26,09	3,19	24	0	0	61,6	48,8	12,74	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,525	0,193	29,67	26,39	29,18	26,15	3,03	24	0	0	61,5	48,6	12,92	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,548	0,211	30,17	26,56	29,68	26,32	3,36	24	0	0	61,6	48,6	12,97	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,542	0,202	29,94	26,43	29,45	26,19	3,26	24	0	0	61,5	48,6	12,92	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,56	0,231	30,18	26,24	29,69	26	3,69	24	0	0	61,6	48,8	12,8	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,51	0,18	29,22	26,1	28,74	25,86	2,88	24	0	0	61,5	48,6	12,95	0,7	0,7	-
Итого:	16,727	0	825,27	705,65	810,76	698,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,727															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	204,54	7936,57	6210,73	7801,68	6142,81
23.07.2024	221,267	8761,84	6916,38	8612,44	6841,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 7:26:26