

#142576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,598	0,254	28,14	23,63	27,66	23,39	4,27	24	0	0	59	44,2	14,78	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,642	0,303	28,71	23,24	28,23	23	5,23	24	0	0	58,6	44	14,59	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,557	0,23	26,33	22,15	25,9	21,96	3,94	24	0	0	58,5	43,7	14,83	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,607	0,237	28,43	24,36	27,95	24,12	3,83	24	0	0	61,4	46	15,42	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,608	0,235	28,8	24,76	28,31	24,52	3,79	24	0	0	61,4	46,1	15,29	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,625	0,255	29,06	24,71	28,56	24,47	4,09	24	0	0	61,4	46,2	15,29	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,626	0,256	29,08	24,7	28,6	24,46	4,14	24	0	0	61,4	46,2	15,26	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,598	0,229	28,63	24,66	28,15	24,42	3,73	24	0	0	61,4	46,3	15,17	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,634	0,276	29,35	24,66	28,86	24,42	4,44	24	0	0	61,5	46,6	14,89	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,652	0,297	29,55	24,56	29,06	24,32	4,74	24	0	0	61,5	46,7	14,77	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,594	0,233	28,56	24,56	28,08	24,32	3,76	24	0	0	61,4	46,5	14,97	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,577	0,214	28,25	24,54	27,77	24,3	3,47	24	0	0	61,4	46,4	15,03	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,592	0,235	28,48	24,47	28	24,23	3,77	24	0	0	61,5	46,6	14,87	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,597	0,243	28,57	24,43	28,07	24,19	3,88	24	0	0	61,5	46,7	14,77	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,556	0,2	27,86	24,39	27,38	24,15	3,23	24	0	0	61,5	46,6	14,86	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,627	0,268	28,77	24,24	28,29	24	4,29	24	0	0	61,5	46,4	15,12	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,663	0,3	29,12	24,05	28,64	23,81	4,83	24	0	0	61,5	46,1	15,42	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,596	0,231	28,05	24,07	27,57	23,83	3,74	24	0	0	61,4	46,1	15,32	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,579	0,218	27,77	24,03	27,28	23,79	3,49	24	0	0	61,4	46	15,39	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,577	0,218	27,73	23,98	27,24	23,74	3,5	24	0	0	61,4	46,2	15,23	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,577	0,221	27,92	24,12	27,44	23,88	3,56	24	0	0	61,5	46,4	15,02	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,598	0,247	28,19	24,02	27,71	23,78	3,93	24	0	0	61,5	46,5	14,98	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,588	0,239	28,24	24,19	27,76	23,95	3,81	24	0	0	61,5	46,6	14,89	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,587	0,233	27,87	23,84	27,39	23,6	3,79	24	0	0	61,4	46,4	15,06	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,549	0,197	27,22	23,83	26,74	23,59	3,15	24	0	0	61,4	46,3	15,12	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,558	0,211	27,39	23,77	26,91	23,53	3,38	24	0	0	61,4	46,4	15	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,577	0,231	27,65	23,72	27,16	23,48	3,68	24	0	0	61,4	46,6	14,88	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,578	0,234	27,72	23,73	27,24	23,49	3,75	24	0	0	61,4	46,7	14,71	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,544	0,202	27,24	23,73	26,76	23,49	3,27	24	0	0	61,4	46,8	14,65	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,566	0,237	26,7	22,67	26,22	22,43	3,79	24	0	0	61,4	46,5	14,88	0,7	0,7	-
Итого:	17,827	0	845,38	721,81	830,93	714,66	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,827															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	437,467	18400,04	14874,95	18086,63	14723
23.07.2025	455,294	19245,42	15596,76	18917,56	15437,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:05:40