

#24462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,588	0,277	21,35	16,72	20,97	16,48	4,49	24	0	0	62,1	43,2	18,86	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,592	0,287	21,44	16,68	21,05	16,44	4,61	24	0	0	62,1	43,5	18,63	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,564	0,268	21,01	16,53	20,62	16,29	4,33	24	0	0	62,1	43,8	18,29	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,518	0,224	20,32	16,61	19,97	16,37	3,6	24	0	0	62	43,9	18,13	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,549	0,256	20,85	16,6	20,47	16,36	4,11	24	0	0	62,1	44,1	17,98	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,575	0,284	20,85	16,17	20,49	15,93	4,56	24	0	0	62,1	43,8	18,25	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,558	0,266	19,98	15,64	19,64	15,4	4,24	24	0	0	62	42,9	19,09	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,584	0,286	20,4	15,65	20,03	15,41	4,62	24	0	0	62	42,9	19,11	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,572	0,277	20,19	15,64	19,84	15,4	4,44	24	0	0	62	42,8	19,2	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,577	0,278	20,37	15,76	20	15,52	4,48	24	0	0	62	42,7	19,34	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,571	0,27	20,3	15,88	19,96	15,64	4,32	24	0	0	62	42,5	19,51	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,578	0,27	20,43	15,92	20,05	15,68	4,37	24	0	0	62	42,5	19,56	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,638	0,33	21,4	15,93	21,01	15,69	5,32	24	0	0	62,1	42,5	19,56	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,583	0,27	20,48	15,99	20,09	15,75	4,34	24	0	0	62	42,1	19,88	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,595	0,286	20,69	15,96	20,32	15,72	4,6	24	0	0	62	42,3	19,74	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,622	0,311	21,08	15,95	20,72	15,71	5,01	24	0	0	62	42,4	19,66	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,614	0,307	20,97	15,87	20,6	15,63	4,97	24	0	0	62	42,5	19,55	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,567	0,258	20,24	15,98	19,89	15,74	4,15	24	0	0	62	42,4	19,61	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,609	0,303	21,01	15,96	20,61	15,72	4,89	24	0	0	62	42,4	19,67	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,602	0,293	20,79	15,97	20,43	15,73	4,7	24	0	0	62,1	42,4	19,63	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,374	0,154	13,92	11,34	13,68	11,17	2,51	17	7	1	62	42,4	19,55	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,619	0,313	21,11	15,95	20,74	15,71	5,03	24	0	0	62	42,6	19,43	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,585	0,281	20,62	15,97	20,25	15,73	4,52	24	0	0	62	42,6	19,46	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,563	0,263	20,17	15,87	19,84	15,63	4,21	24	0	0	62	42,8	19,24	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,623	0,316	21,16	15,95	20,78	15,71	5,07	24	0	0	62	42,4	19,61	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,626	0,312	21,05	15,92	20,69	15,68	5,01	24	0	0	62	41,9	20,09	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,589	0,278	20,35	15,83	20,02	15,59	4,43	24	0	0	62	41,8	20,14	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,609	0,298	20,69	15,8	20,32	15,56	4,76	24	0	0	62	42	20,03	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,63	0,317	20,88	15,66	20,49	15,42	5,07	24	0	0	62	41,7	20,31	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,651	0,342	21,21	15,57	20,84	15,33	5,51	24	0	0	62	41,7	20,27	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,625	0,314	20,77	15,59	20,39	15,35	5,04	24	0	0	62	41,6	20,34	0,7	0,7	-
Итого:	18,15	0	636,08	490,86	624,8	483,49	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,15															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	483,376	15847,9	11223,1	15580,72	11134
23.08.2021	501,526	16483,98	11713,96	16205,52	11617,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 16:41:56