

#24446#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,671	0,337	29,8	24,02	29,3	23,78	5,52	24	0	0	61	47	14,05	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,598	0,271	28,6	23,95	28,11	23,71	4,4	24	0	0	61	47	13,96	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,578	0,25	28,27	23,98	27,79	23,74	4,05	24	0	0	61	47	13,98	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,647	0,308	29,19	23,9	28,7	23,66	5,04	24	0	0	61	46,7	14,29	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,628	0,285	28,68	23,84	28,2	23,6	4,6	24	0	0	61,2	46,6	14,6	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,629	0,283	28,66	23,79	28,18	23,55	4,63	24	0	0	61,4	46,6	14,71	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,576	0,233	27,78	23,8	27,3	23,56	3,74	24	0	0	61,3	46,6	14,72	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,639	0,295	28,71	23,69	28,23	23,45	4,78	24	0	0	61,4	46,5	14,84	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,668	0,33	29,02	23,41	28,54	23,17	5,37	24	0	0	61,4	46,8	14,6	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,61	0,269	28,22	23,63	27,73	23,39	4,34	24	0	0	61,4	46,7	14,67	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,525	0,186	26,93	23,66	26,45	23,42	3,03	24	0	0	61,3	46,8	14,53	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,503	0,208	24,8	21,15	24,38	20,95	3,43	24	0	0	61,2	47,2	14,01	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,556	0,23	27,9	23,96	27,42	23,72	3,7	24	0	0	61,4	47,5	13,87	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,642	0,313	28,58	23,25	28,1	23,01	5,09	24	0	0	61,4	47,2	14,24	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,611	0,282	28,14	23,38	27,65	23,14	4,51	24	0	0	61,4	46,9	14,5	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,587	0,253	27,53	23,18	27,05	22,94	4,11	24	0	0	61,4	46,8	14,6	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,587	0,257	27,45	23,11	26,96	22,87	4,09	24	0	0	61,4	46,7	14,67	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,585	0,251	27,41	23,12	26,93	22,88	4,05	24	0	0	61,4	46,7	14,71	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,602	0,27	27,6	22,99	27,12	22,75	4,37	24	0	0	61,4	46,7	14,68	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,592	0,264	27,53	23,05	27,05	22,81	4,24	24	0	0	61,4	46,8	14,57	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,57	0,244	27,2	23,03	26,72	22,79	3,93	24	0	0	61,4	47	14,39	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,576	0,256	27,35	22,98	26,87	22,74	4,13	24	0	0	61,4	47,2	14,23	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,557	0,24	27,06	22,9	26,58	22,66	3,92	24	0	0	61,4	47,5	13,91	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,554	0,243	27,09	22,92	26,61	22,68	3,93	24	0	0	61,4	47,7	13,72	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,56	0,25	27,32	23,03	26,84	22,79	4,05	24	0	0	61,4	47,8	13,58	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,528	0,221	26,84	23,01	26,36	22,77	3,59	24	0	0	61,4	47,9	13,46	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,54	0,236	27,09	23,01	26,61	22,77	3,84	24	0	0	61,4	48,1	13,35	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,553	0,247	27,2	22,95	26,72	22,71	4,01	24	0	0	61,4	48	13,46	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,603	0,295	27,92	22,92	27,44	22,68	4,76	24	0	0	61,4	47,8	13,65	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,591	0,27	27,57	22,93	27,09	22,69	4,4	24	0	0	61,4	47,4	14,03	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,563	0,25	27,15	22,88	26,67	22,64	4,03	24	0	0	61,4	47,5	13,93	0,7	0,7	-
Итого:	18,229	0	860,59	721,42	845,7	714,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,229															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	142,049	5556,99	4272,24	5464,22	4233,98
23.08.2022	160,278	6417,58	4993,66	6309,92	4948

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:53:07