

#24466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,645	0,335	20,95	15,42	20,57	15,19	5,38	24	0	0	62	41,4	20,53	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,621	0,307	20,45	15,38	20,1	15,16	4,94	24	0	0	62	41,2	20,73	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,59	0,278	20,01	15,42	19,67	15,18	4,49	24	0	0	62	41,4	20,56	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,631	0,319	20,69	15,39	20,32	15,15	5,17	24	0	0	62	41,4	20,56	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,686	0,378	21,57	15,35	21,18	15,11	6,07	24	0	0	62	41,5	20,53	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,756	0,447	22,67	15,29	22,26	15,05	7,21	24	0	0	62	41,6	20,45	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,632	0,324	20,71	15,39	20,34	15,15	5,19	24	0	0	62	41,5	20,47	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,655	0,349	20,69	14,82	20,32	14,71	5,61	24	0	0	62	41	20,91	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,617	0,309	19,69	14,36	19,35	14,36	4,99	24	0	0	61,9	40,4	21,44	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,639	0,33	20,02	14,39	19,7	14,39	5,31	24	0	0	61,8	40,3	21,52	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,633	0,32	19,92	14,44	19,58	14,44	5,14	24	0	0	61,9	40,2	21,68	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,67	0,358	20,5	14,38	20,13	14,38	5,75	24	0	0	61,9	40,1	21,84	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,696	0,383	20,9	14,34	20,55	14,34	6,21	24	0	0	61,8	39,9	21,88	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,7	0,389	20,89	14,25	20,51	14,25	6,26	24	0	0	61,9	40	21,95	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,639	0,328	19,94	14,31	19,59	14,31	5,28	24	0	0	61,9	40	21,82	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,621	0,315	19,55	14,13	19,22	14,13	5,09	24	0	0	61,8	40,1	21,74	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,665	0,364	20,3	14,03	19,91	14,03	5,88	24	0	0	61,9	40,5	21,4	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,684	0,393	20,54	13,84	20,18	13,84	6,34	24	0	0	61,9	40,8	21,12	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,626	0,335	19,82	14,12	19,48	14,12	5,36	24	0	0	61,9	41	20,89	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,646	0,354	20,19	14,14	19,82	14,14	5,68	24	0	0	61,9	41,2	20,73	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,674	0,38	20,49	14	20,15	14	6,15	24	0	0	61,9	41,1	20,8	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,626	0,332	19,81	14,16	19,49	14,16	5,33	24	0	0	61,9	40,9	21	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,611	0,313	19,53	14,15	19,19	14,15	5,04	24	0	0	61,9	40,8	21,1	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,625	0,328	19,69	14,09	19,36	14,09	5,27	24	0	0	61,9	40,7	21,22	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,65	0,35	20,08	14,12	19,73	14,12	5,61	24	0	0	61,9	40,5	21,38	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,718	0,408	21,03	14,03	20,64	14,03	6,61	24	0	0	61,9	40	21,93	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,659	0,348	19,97	14,01	19,63	14,01	5,62	24	0	0	61,8	39,5	22,28	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,689	0,378	20,44	13,96	20,08	13,96	6,12	24	0	0	61,8	39,4	22,37	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,656	0,343	19,83	13,99	19,5	13,99	5,51	24	0	0	61,8	39,4	22,49	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,405	0,259	19,23	12,57	19,05	12,57	6,48	24	0	0	42	31,4	10,61	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,675	0,42	19,65	12,12	19,36	12,12	7,24	24	0	0	57,3	35,8	21,53	0,7	0,7	-
Итого:	20,04	0	629,75	444,39	618,96	442,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,04															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	501,526	16483,98	11713,96	16205,52	11617,49
23.09.2021	521,566	17113,73	12158,35	16824,48	12060,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:26:02