

#24445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,597	0,283	27,82	22,98	27,34	22,74	4,6	24	0	0	61,4	47,6	13,85	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,589	0,281	27,54	22,77	27,06	22,53	4,53	24	0	0	61,4	47,7	13,76	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,589	0,283	27,59	22,77	27,11	22,53	4,58	24	0	0	61,4	47,8	13,62	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,524	0,218	26,68	22,92	26,2	22,68	3,52	24	0	0	61,4	47,8	13,66	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,526	0,216	26,55	22,86	26,07	22,62	3,45	24	0	0	61,4	47,7	13,71	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,566	0,255	27,02	22,67	26,54	22,43	4,11	24	0	0	61,4	47,5	13,93	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,591	0,274	27,28	22,65	26,8	22,41	4,39	24	0	0	61,4	47	14,37	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,585	0,26	26,92	22,49	26,43	22,25	4,18	24	0	0	61,4	46,6	14,79	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,603	0,267	27,02	22,42	26,54	22,18	4,36	24	0	0	61,4	46,3	15,1	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,618	0,283	27,13	22,33	26,65	22,09	4,56	24	0	0	61,4	46,1	15,32	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,567	0,229	26,34	22,44	25,86	22,2	3,66	24	0	0	61,4	45,9	15,49	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,677	0,337	27,85	22,17	27,37	21,93	5,44	24	0	0	61,4	45,8	15,58	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,625	0,279	27,06	22,31	26,58	22,07	4,51	24	0	0	61,4	45,6	15,72	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,641	0,296	27,25	22,22	26,77	21,98	4,79	24	0	0	61,4	45,6	15,79	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,618	0,274	26,94	22,28	26,46	22,04	4,42	24	0	0	61,4	45,5	15,84	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,615	0,272	26,79	22,16	26,31	21,92	4,39	24	0	0	61,4	45,5	15,89	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,635	0,285	27,04	22,18	26,56	21,94	4,62	24	0	0	61,3	45,2	16,12	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,678	0,329	27,62	22,06	27,13	21,82	5,31	24	0	0	61,4	45,2	16,13	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,7	0,358	27,77	21,7	27,27	21,46	5,81	24	0	0	61,4	45,3	16,08	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,702	0,362	27,81	21,68	27,32	21,44	5,88	24	0	0	61,4	45,4	15,95	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,682	0,337	27,66	21,93	27,16	21,69	5,47	24	0	0	61,4	45,4	16	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,637	0,29	26,97	22,03	26,49	21,79	4,7	24	0	0	61,4	45,3	16,07	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,639	0,294	27	22,02	26,52	21,78	4,74	24	0	0	61,3	45,3	16,05	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,638	0,285	26,98	22,12	26,5	21,88	4,62	24	0	0	61,3	45,1	16,24	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,682	0,329	27,6	22,01	27,12	21,77	5,35	24	0	0	61,4	45,1	16,28	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,735	0,385	28,41	21,9	27,91	21,66	6,25	24	0	0	61,4	45,2	16,2	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,654	0,304	27,15	21,96	26,67	21,72	4,95	24	0	0	61,3	45,2	16,14	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,694	0,345	27,77	21,91	27,28	21,67	5,61	24	0	0	61,4	45,2	16,17	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,683	0,338	27,45	21,75	26,96	21,51	5,45	24	0	0	61,4	45,1	16,24	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,627	0,275	26,8	22,12	26,32	21,88	4,44	24	0	0	61,3	45,1	16,21	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,689	0,338	27,56	21,87	27,08	21,63	5,45	24	0	0	61,3	45	16,36	0,7	0,7	-
Итого:	19,606	0	845,37	689,68	830,38	682,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,606															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	160,278	6417,58	4993,66	6309,92	4948
23.09.2022	179,884	7262,95	5683,34	7140,3	5630,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:03:06