

#35810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,51	0,235	20,46	16,61	20,11	16,37	3,74	24	0	0	61,3	44	17,34	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,524	0,245	20,54	16,48	20,19	16,24	3,95	24	0	0	61,4	44	17,4	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,41	0,242	13,77	9,65	13,52	9,51	4,01	24	0	0	61,4	44,1	17,24	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,495	0,215	20,23	16,67	19,89	16,43	3,46	24	0	0	61,3	44	17,32	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,535	0,253	20,81	16,59	20,45	16,35	4,1	24	0	0	61,1	43,6	17,5	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,537	0,251	20,72	16,55	20,37	16,31	4,06	24	0	0	61,3	43,5	17,76	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,551	0,261	21,22	16,85	20,83	16,61	4,22	24	0	0	61,3	43,7	17,56	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,589	0,296	21,99	17,05	21,58	16,81	4,77	24	0	0	61,3	43,8	17,5	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,59	0,286	21,69	16,91	21,31	16,67	4,64	24	0	0	61,3	43	18,34	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,578	0,278	20,98	16,36	20,63	16,12	4,51	24	0	0	61,3	42,7	18,57	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,595	0,305	21,24	16,22	20,88	15,98	4,9	24	0	0	61,3	42,9	18,44	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,556	0,264	20,66	16,32	20,32	16,08	4,24	24	0	0	61,1	42,7	18,41	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,53	0,242	20,3	16,35	19,97	16,11	3,86	24	0	0	61,3	43	18,31	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,541	0,253	20,52	16,33	20,17	16,09	4,08	24	0	0	61,3	43,2	18,07	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,553	0,269	20,64	16,2	20,3	15,96	4,34	24	0	0	61,3	43,2	18,06	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,513	0,225	20,04	16,31	19,71	16,07	3,64	24	0	0	61,3	43,2	18,05	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,488	0,205	19,6	16,28	19,31	16,04	3,27	24	0	0	61,3	43,3	17,96	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,552	0,272	20,62	16,12	20,29	15,88	4,41	24	0	0	61,3	43,6	17,7	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,523	0,241	20,26	16,27	19,94	16,03	3,91	24	0	0	61,3	43,6	17,65	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,53	0,251	20,43	16,26	20,08	16,02	4,06	24	0	0	61,3	43,8	17,56	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,53	0,254	20,44	16,23	20,08	15,99	4,09	24	0	0	61,3	43,9	17,43	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,575	0,297	20,99	16,06	20,62	15,82	4,8	24	0	0	61,3	43,6	17,65	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,545	0,259	20,44	16,2	20,1	15,96	4,14	24	0	0	61,3	43,1	18,17	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,518	0,227	19,89	16,16	19,59	15,92	3,67	24	0	0	61,2	42,8	18,41	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,564	0,273	21,2	16,71	20,85	16,47	4,38	24	0	0	61,4	43,3	18,06	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,52	0,236	20,44	16,58	20,11	16,34	3,77	24	0	0	61,3	43,5	17,78	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,53	0,247	20,05	15,99	19,72	15,75	3,97	24	0	0	61,3	43,1	18,16	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,542	0,258	20	15,79	19,68	15,55	4,13	24	0	0	61,3	42,7	18,58	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,506	0,221	19,37	15,73	19,06	15,49	3,57	24	0	0	61,2	42,7	18,53	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,53	0,25	19,82	15,68	19,47	15,44	4,03	24	0	0	61,2	42,9	18,35	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,545	0,269	19,92	15,49	19,6	15,26	4,34	24	0	0	61,3	42,9	18,35	0,7	0,7	-
Итого:	16,605	0	629,28	499	618,73	491,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,605															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	18,992	746,98	601,58	734,06	593,2
23.09.2023	35,597	1376,26	1100,58	1352,79	1084,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 9:38:29