

#95422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,547	0,193	31,72	28,43	31,23	28,19	3,04	24	0	0	61,6	48,8	12,78	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,548	0,194	31,68	28,29	31,17	28,05	3,12	24	0	0	61,6	48,8	12,77	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,592	0,236	32,3	28,26	31,79	28,02	3,77	24	0	0	61,6	48,7	12,87	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,594	0,245	31,29	27,05	30,76	26,82	3,94	24	0	0	61,6	48,4	13,13	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,6	0,24	32,47	28,39	31,93	28,15	3,78	24	0	0	61,6	48,6	13,03	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,559	0,205	31,58	28,08	31,08	27,84	3,24	24	0	0	61,6	48,7	12,86	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,551	0,205	31,88	28,38	31,38	28,13	3,25	24	0	0	61,6	49,2	12,44	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,54	0,187	31,18	27,91	30,69	27,67	3,02	24	0	0	61,6	48,8	12,76	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,63	0,281	32,41	27,63	31,86	27,39	4,47	24	0	0	61,6	48,6	13,03	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,601	0,243	31,73	27,58	31,23	27,34	3,89	24	0	0	61,6	48,4	13,17	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,586	0,232	31,54	27,54	31,02	27,3	3,72	24	0	0	61,6	48,6	13,02	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,609	0,262	31,89	27,42	31,38	27,18	4,2	24	0	0	61,6	48,7	12,94	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,539	0,189	30,72	27,43	30,24	27,19	3,05	24	0	0	61,6	48,7	12,89	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,55	0,202	30,79	27,28	30,3	27,04	3,26	24	0	0	61,6	48,6	12,96	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,513	0,174	30,2	27,22	29,7	26,98	2,72	24	0	0	61,6	48,8	12,83	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,552	0,209	30,7	27,11	30,2	26,87	3,33	24	0	0	61,6	48,8	12,86	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,561	0,217	30,79	27,1	30,3	26,86	3,44	24	0	0	61,6	48,6	13,03	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,551	0,202	30,43	26,92	29,94	26,68	3,26	24	0	0	61,6	48,5	13,11	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,646	0,292	31,82	26,85	31,31	26,61	4,7	24	0	0	61,6	48,2	13,41	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,62	0,263	31,09	26,63	30,6	26,39	4,21	24	0	0	61,6	48	13,64	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,582	0,221	30,34	26,56	29,86	26,32	3,54	24	0	0	61,6	47,8	13,84	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,585	0,225	30,25	26,4	29,77	26,16	3,61	24	0	0	61,5	47,6	13,9	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,63	0,271	30,82	26,2	30,32	25,96	4,36	24	0	0	61,6	47,6	13,95	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,641	0,285	30,98	26,1	30,47	25,86	4,61	24	0	0	61,6	47,7	13,83	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,469	0,275	17,86	13,32	17,56	13,2	4,36	22	2	1	62	46,9	15,03	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,511	0,202	26,59	23,14	26,15	22,93	3,22	21	3	1	61,5	47,8	13,69	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,584	0,234	30,69	26,69	30,17	26,45	3,72	24	0	0	61,6	48,1	13,49	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,59	0,241	29,99	25,85	29,5	25,61	3,89	24	0	0	61,6	47,8	13,8	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,591	0,241	29,99	25,87	29,5	25,63	3,87	24	0	0	61,6	47,8	13,81	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,615	0,262	30,19	25,71	29,69	25,47	4,22	24	0	0	61,6	47,6	14	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,611	0,258	30,18	25,75	29,68	25,51	4,17	24	0	0	61,6	47,7	13,92	0,7	0,7	-
Итого:	17,898	0	946,09	823,09	930,78	815,8	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,898															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	238,164	9699,04	7746,27	9534,25	7663,76
23.09.2024	256,062	10645,13	8569,36	10465,03	8479,56

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:24:01