

#35809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4736  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00158942  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,561	0,277	20,15	15,59	19,81	15,35	4,46	24	0	0	61,3	42,5	18,75	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,599	0,317	20,68	15,4	20,31	15,16	5,15	24	0	0	61,3	42,5	18,81	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,542	0,246	19,93	15,86	19,59	15,62	3,97	24	0	0	61,2	42,2	19,08	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,551	0,262	20,08	15,79	19,75	15,55	4,2	24	0	0	61,3	42,3	18,96	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,54	0,252	19,9	15,8	19,56	15,56	4	24	0	0	61,3	42,4	18,83	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,497	0,215	19,23	15,73	18,91	15,49	3,42	24	0	0	61,2	42,6	18,67	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,504	0,213	19,28	15,76	18,98	15,52	3,46	24	0	0	61,2	42,4	18,86	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,575	0,293	20,26	15,46	19,91	15,22	4,69	24	0	0	61,3	42,3	19	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,555	0,256	19,88	15,67	19,57	15,43	4,14	24	0	0	61,3	41,9	19,35	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,519	0,228	19,39	15,69	19,09	15,45	3,64	24	0	0	61,2	42,1	19,17	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,579	0,282	20,26	15,64	19,91	15,4	4,51	24	0	0	61,3	41,7	19,56	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,53	0,229	19,44	15,75	19,14	15,52	3,62	24	0	0	61,2	41,3	19,87	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,548	0,242	19,71	15,7	19,38	15,47	3,91	24	0	0	61,2	41,2	20,02	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,454	0,27	13,48	9,22	13,29	9,1	4,19	24	0	0	61,9	40,3	21,57	0,7	0,7	-
08.10.2023	0,687	0,382	21,78	15,39	21,39	15,24	6,15	24	0	0	61,2	40,9	20,31	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,563	0,246	19,75	15,58	19,46	15,46	4	24	0	0	61,2	40,5	20,64	0,7	0,7	-
10.10.2023	0,57	0,252	19,87	15,57	19,57	15,51	4,06	24	0	0	61,2	40,4	20,77	0,7	0,7	-
11.10.2023	0,622	0,309	20,66	15,35	20,29	15,31	4,98	24	0	0	61,2	40,5	20,66	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,661	0,352	21,28	15,37	20,92	15,23	5,69	24	0	0	61,2	40,9	20,37	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,568	0,262	19,92	15,65	19,62	15,41	4,21	24	0	0	61,2	41,1	20,15	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,561	0,262	19,94	15,64	19,59	15,4	4,19	24	0	0	61,2	41,5	19,73	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,618	0,326	20,9	15,46	20,55	15,27	5,28	24	0	0	60,7	41,1	19,54	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,596	0,293	20,39	15,59	20,06	15,35	4,71	24	0	0	61,2	41,4	19,89	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,602	0,3	20,58	15,6	20,22	15,36	4,86	24	0	0	61,2	41,3	19,93	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,429	0,21	14,74	11,31	14,51	11,16	3,35	21	3	1	61,3	41	20,27	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,579	0,278	19,93	15,39	19,61	15,15	4,46	24	0	0	61,2	41,1	20,08	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,556	0,249	19,64	15,39	19,34	15,29	4,05	24	0	0	61,2	40,9	20,3	0,7	0,7	-
21.10.2023	0,581	0,28	19,92	15,17	19,58	15,09	4,49	24	0	0	61,2	40,9	20,27	0,7	0,7	-
22.10.2023	0,631	0,338	20,69	15,05	20,35	14,88	5,47	24	0	0	61,3	41,3	19,95	0,7	0,7	-
23.10.2023	0,573	0,274	19,86	15,34	19,55	15,13	4,42	24	0	0	61,2	41,2	19,94	0,7	0,7	-
Итого:	16,951	0	591,52	455,91	581,81	450,08	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,951															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	35,597	1376,26	1100,58	1352,79	1084,87
23.10.2023	52,548	1967,78	1556,49	1934,6	1534,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.10.2023 7:20:38