

#99474#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,632	0,261	30,34	25,98	29,8	25,74	4,06	24	0	0	63,2	48,6	14,61	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,684	0,284	30,88	26,25	30,3	26,01	4,29	24	0	0	65,5	50	15,49	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,706	0,313	31,34	26,14	30,76	25,9	4,86	24	0	0	64,7	49,5	15,17	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,673	0,268	30,51	26,13	29,94	25,89	4,05	24	0	0	65,5	49,9	15,65	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,683	0,282	30,6	25,94	30,02	25,7	4,32	24	0	0	65,1	49,4	15,67	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,695	0,294	30,68	25,78	30,11	25,54	4,57	24	0	0	64,8	49	15,76	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,74	0,327	31,13	25,73	30,56	25,49	5,07	24	0	0	65	48,9	16,17	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,732	0,318	30,96	25,76	30,38	25,52	4,86	24	0	0	65,1	48,7	16,39	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,723	0,307	30,79	25,67	30,21	25,43	4,78	24	0	0	64,7	48,4	16,33	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,691	0,278	30,16	25,6	29,62	25,36	4,26	24	0	0	64,6	48,2	16,4	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,714	0,296	30,43	25,54	29,89	25,3	4,59	24	0	0	64,7	48,2	16,49	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,689	0,274	30,09	25,47	29,54	25,23	4,31	24	0	0	64,4	48	16,36	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,708	0,297	30,29	25,42	29,76	25,18	4,58	24	0	0	64,3	48	16,38	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,728	0,319	30,47	25,29	29,94	25,05	4,89	24	0	0	64,6	48,2	16,45	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,672	0,267	29,79	25,33	29,29	25,09	4,2	24	0	0	63,8	47,7	16,05	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,685	0,282	30,12	25,46	29,6	25,22	4,38	24	0	0	64,6	48,7	15,9	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,672	0,275	30,05	25,47	29,51	25,23	4,28	24	0	0	64,7	49	15,67	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,632	0,242	29,41	25,4	28,9	25,16	3,74	24	0	0	64,3	48,8	15,5	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,639	0,252	29,41	25,26	28,91	25,02	3,89	24	0	0	64,1	48,6	15,55	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,672	0,288	29,84	25,09	29,32	24,85	4,47	24	0	0	64	48,4	15,56	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,685	0,293	29,84	25	29,29	24,76	4,53	24	0	0	64,8	49	15,83	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,68	0,295	29,77	24,91	29,24	24,67	4,57	24	0	0	64,4	48,7	15,7	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,7	0,31	29,97	24,84	29,45	24,6	4,85	24	0	0	64,3	48,6	15,73	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,652	0,257	29,05	24,83	28,51	24,59	3,92	24	0	0	65	48,8	16,19	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,67	0,269	29,19	24,76	28,65	24,52	4,13	24	0	0	65,3	49	16,26	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,643	0,241	28,7	24,73	28,19	24,49	3,7	24	0	0	65,2	48,9	16,35	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,733	0,334	30,06	24,59	29,49	24,35	5,14	24	0	0	65,3	48,9	16,36	0,7	0,7	-
21.10.2024	0,741	0,34	30,15	24,62	29,57	24,38	5,19	24	0	0	65,8	49,4	16,39	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,684	0,28	29,22	24,65	28,68	24,41	4,27	24	0	0	66,3	49,9	16,39	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,674	0,293	28,37	23,65	27,86	23,42	4,44	23	1	1	65,9	49,7	16,25	0,7	0,7	-
Итого:	20,632	0	901,61	759,29	885,29	752,1	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,632															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	256,062	10645,13	8569,36	10465,03	8479,56
23.10.2024	276,694	11546,74	9328,65	11350,32	9231,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.10.2024 7:39:32