

#99475#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4735
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	1,003	0	120,25	0	0	119,02	0	0	0	24	0	0	46,7	31,5	15,18	0,7	0,7	-
09.10.2024	1,534	0	183,91	0	0	182,01	0	0	0	24	0	0	47,1	38,7	8,46	0,7	0,7	-
10.10.2024	1,485	0	186,82	0	0	184,9	0	0	0	24	0	0	47,2	39,2	8,07	0,7	0,7	-
11.10.2024	1,545	0	186,63	0	0	184,6	0	0	0	24	0	0	48,4	40	8,39	0,7	0,7	-
12.10.2024	1,71	0	187,34	0	0	185,07	0	0	0	24	0	0	51,1	41,8	9,26	0,7	0,7	-
13.10.2024	1,783	0	187,96	0	0	185,58	0	0	0	24	0	0	52,3	42,7	9,63	0,7	0,7	-
14.10.2024	1,663	0	186,64	0	0	184,42	0	0	0	24	0	0	50,5	41,4	9,05	0,7	0,7	-
15.10.2024	1,702	0	185,79	0	0	183,57	0	0	0	24	0	0	50,7	41,4	9,3	0,7	0,7	-
16.10.2024	1,838	0	185,43	0	0	183,03	0	0	0	24	0	0	52,8	42,7	10,07	0,7	0,7	-
17.10.2024	1,816	0	184,56	0	0	182,16	0	0	0	24	0	0	52,6	42,7	9,98	0,7	0,7	-
18.10.2024	1,753	0	184,02	0	0	181,72	0	0	0	24	0	0	51,7	42	9,67	0,7	0,7	-
19.10.2024	1,753	0	184,19	0	0	181,91	0	0	0	24	0	0	51,5	41,8	9,67	0,7	0,7	-
20.10.2024	1,776	0	184,34	0	0	182,06	0	0	0	24	0	0	51,7	41,9	9,79	0,7	0,7	-
21.10.2024	1,681	0	184,17	0	0	182,06	0	0	0	24	0	0	49,5	40,2	9,24	0,7	0,7	-
22.10.2024	1,601	0	184,09	0	0	182,17	0	0	0	24	0	0	47,6	38,8	8,82	0,7	0,7	-
23.10.2024	1,616	0	176,66	0	0	174,69	0	0	0	23	1	1	48,7	39,3	9,32	0,7	0,7	-
Итого:	26,259	0	2892,8	0	0	2858,97	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,259																	

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 383

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
07.10.2024	344,951	36209,44	35827,61	0	35674,17	35461,46	0
23.10.2024	371,21	39102,24	35827,61	0	38533,14	35461,46	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 7:58:59