

# #109332#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4736  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00158942  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	0,749	0,375	30,93	24,47	30,44	24,23	6,21	24	0	0	61,2	46	15,19	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	0,726	0,341	30,29	24,47	29,77	24,23	5,54	24	0	0	62,6	46,9	15,68	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	0,651	0,269	29,04	24,43	28,56	24,19	4,37	24	0	0	62,6	46,9	15,66	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	0,682	0,306	29,52	24,34	29,04	24,1	4,94	24	0	0	62,2	46,7	15,54	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	0,666	0,298	29,45	24,35	28,97	24,11	4,86	24	0	0	61,8	46,5	15,25	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	0,667	0,293	29,33	24,34	28,84	24,1	4,74	24	0	0	62,1	46,6	15,49	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	0,643	0,274	29,04	24,3	28,56	24,06	4,5	24	0	0	61,4	46,1	15,27	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	0,71	0,349	30,31	24,16	29,81	23,92	5,89	24	0	0	60,6	45,8	14,87	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	0,712	0,334	29,92	24,29	29,42	24,05	5,37	24	0	0	62,4	46,7	15,65	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	0,766	0,389	30,77	24,2	30,26	23,96	6,3	24	0	0	62,3	46,8	15,5	0,7	0,7	-
04.12.2024	0,669	0,302	29,32	24,1	28,83	23,86	4,97	24	0	0	61,5	46,2	15,27	0,7	0,7	-
05.12.2024	0,68	0,313	29,44	24,03	28,96	23,79	5,17	24	0	0	61,4	46,1	15,26	0,7	0,7	-
06.12.2024	0,697	0,329	29,68	24	29,2	23,76	5,44	24	0	0	61,2	45,9	15,31	0,7	0,7	-
07.12.2024	0,708	0,341	29,77	23,87	29,26	23,63	5,63	24	0	0	61,2	45,8	15,39	0,7	0,7	-
08.12.2024	0,754	0,407	30,05	22,89	29,57	22,65	6,92	24	0	0	60,3	45,4	14,87	0,7	0,7	-
09.12.2024	0,7	0,336	29,52	23,73	29,04	23,49	5,55	24	0	0	61,2	45,7	15,42	0,7	0,7	-
10.12.2024	0,703	0,315	29	23,65	28,51	23,41	5,1	24	0	0	62,7	46,3	16,36	0,7	0,7	-
11.12.2024	0,79	0,399	29,94	23,33	29,42	23,09	6,33	24	0	0	63,9	47,1	16,82	0,7	0,7	-
12.12.2024	0,696	0,307	28,31	23,23	27,82	22,99	4,83	24	0	0	63,9	47	16,9	0,7	0,7	-
13.12.2024	0,668	0,269	27,55	23,13	27,07	22,89	4,18	24	0	0	64,6	47,2	17,38	0,7	0,7	-
14.12.2024	0,735	0,338	28,42	22,86	27,93	22,62	5,31	24	0	0	64,4	47,1	17,37	0,7	0,7	-
15.12.2024	0,784	0,414	29,66	22,59	29,16	22,35	6,81	24	0	0	62,2	46	16,24	0,7	0,7	-
16.12.2024	0,725	0,336	28,21	22,64	27,72	22,4	5,32	24	0	0	63,8	46,6	17,22	0,7	0,7	-
17.12.2024	0,719	0,34	28,04	22,4	27,55	22,16	5,39	24	0	0	63,6	46,7	16,95	0,7	0,7	-
18.12.2024	0,742	0,364	28,61	22,62	28,08	22,38	5,7	24	0	0	63,8	46,9	16,94	0,7	0,7	-
19.12.2024	0,732	0,327	27,7	22,53	27,17	22,29	4,88	24	0	0	66,5	48,3	18,22	0,7	0,7	-
20.12.2024	0,736	0,321	27,46	22,47	26,91	22,23	4,68	24	0	0	68	49,2	18,85	0,7	0,7	-
21.12.2024	0,766	0,348	27,8	22,35	27,25	22,11	5,14	24	0	0	67,6	48,8	18,89	0,7	0,7	-
22.12.2024	0,772	0,354	27,85	22,23	27,3	21,99	5,31	24	0	0	67,6	48,9	18,74	0,7	0,7	-
23.12.2024	0,74	0,373	28,49	22,02	27,98	21,78	6,2	24	0	0	62,9	46,8	16,07	0,7	0,7	-
Итого:	21,488	0	873,42	704,02	858,4	696,82	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,488															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	298,807	12490,16	10115,33	12275,65	10010,93
23.12.2024	320,295	13363,58	10819,35	13134,05	10707,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.12.2024 7:44:41